

08.06.2015. Г. 13
РУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
УПРАВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ
Уписни број: 2-129-00082/15
Датум подношења захтева: 25.05.2015.

ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 179. СТ. 2. ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈМА
(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС БРОЈ 65/13), ПОДНОСИ СЕ:

ЗАХТЕВ

ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ПРОТИВ:

1. ПРАВНО ЛИЦЕ МАТ.БР.: 20038284
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА: ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА: САВСКИ ВЕНАЦ / БЕОГРАД / НЕМАЊИНА

ЗБОГ ИЗВРШЕНОГ ПРЕКРШАЈА ИЗ:

члана 82 став 1 тачка 11 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 1 тачка 13 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 1 тачка 14 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 1 тачка 20 - , Закон о заштити од пожара

ПОЛ: МУШКИ

2. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: СТОЈЧИЋ (JOVAN) МИРОСЛАВ ЈМБГ: [REDACTED]
ФУНКЦИЈА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА: ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
ДРЖАВЉАНСТВО: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РОЂЕЊЕ: 16.12.1967. РЕПУБЛИКА СРБИЈА / ЗЕМУН / БЕОГРАД
ПРЕБИВАЛИШТЕ: ЗВЕЗДАРА / БЕОГРАД / ИВАНА САРИЋА 008
СТРУЧНА СПРЕМА: . ЗАПОСЛЕНОСТ: НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕНИ
ЗАНИМАЊЕ: ИНГ.САОБРАЋАЈА

ЗБОГ ИЗВРШЕНОГ ПРЕКРШАЈА ИЗ:

члана 82 став 2 тачка 11 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 2 тачка 13 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 2 тачка 14 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 2 тачка 20 - , Закон о заштити од пожара

ЧИЊЕНИЧНИ ОПИС ПРЕКРШАЈА:

Дана 25. 03. 2015. године је извршен инспекцијски преглед подземне железничке станице „Вуков споменик”, у ул. Рузвелтовој б.б., који припада правном лицу ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ а.д. из Београда ул. Немањина бр. 6 и том приликом утврђени су недостаци:
1. Није извршена редовна провера исправности ватрогасне опреме и средстава за гашење пожара апарат за гашење пожара типа „HL-6” који се налазе у спремишту. Испитан је један од укупно три апарат за гашење пожара типа „HL-6”, што није у складу са чл. 77 став 1 тачка 5 и чл. 44 став 1 Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво по чл. 82 ст. 2 и ст. 1 тачка 20 Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15).
2. Није извршена редовна периодична контрола функционалности инсталације унутрашње суве

хидрантске мреже у објекту железничког стајалишта „Вуков споменик“. Последњи пут је то рађено 16. 05. 2006. године, што није у складу са чл. 40 став 3, члан 43 и члан 44 став 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво по члану 82 став 2 и став 1 тачке 14 и 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

3. Није у потпуно исправном и функционалном стању стабилан систем за дојаву пожара са централом типа „Cerberus CT 10-03" у објекту подземне железничке станице „Вуков споменик", (на централи су приказане грешке E.0130 – силаз 3, E.0102 – ходник силаза 2, E.0110 и E.0114 – на пешачкој зони, грешка на линији 1, грешке у зонама 13, 15 и 17, услед чега је искључена комплетна пешачка зона, зона 23 – Вестибил до командне собе, линије 6 и 7 на перону и др.), што није у складу са чл. 43 и чл. 44 став 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво је по члану 82 став 2 и став 1 тачка 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

4. Нису извршени редовни периодични (двомесечни и шестомесечни) прегледи стабилне инсталације за аутоматску дојаву пожара са централом типа „Cerberus CT 10-03" у објекту подземне железничке станице „Вуков споменик" (у току 2013. године нема података о извршеним прегледима), што није у складу са чл. 43 и чл. 44 став 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво је по члану 82 став 2 и став 1 тачка 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

5. Није у исправном и функционалном стању систем за аутоматску дојаву пожара са подцентралом типа „Cerberus CZ-1-02" инсталiran на инсталацији стабилног система за аутоматско гашење пожара са угљен-диоксидом (CO2) у просторијама трафостанице, електроразводног постројења и дизел-електричног агрегата (подцентрала приказује грешку, омогућено је само ручно активирање наведеног система за гашење), што није у складу са чл. 43 и чл. 44 став 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво је по члану 82 став 2 и став 1 тачка 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

6. Није у исправном и функционалном стању контролник изолације KI-T2 система IT заштите (у електрорасклопном блоку ознаке GRO-KI) за надзор и селективну контролу изолованости електроенергетске NN мреже и инсталације железничког стајалишта „Вуков споменик". На дисплеју контролника је присутно приказивање првог и другог квара, што није у складу са чл. 40 став 3 и чл. 78 став 1 тачка 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво је по члану 82 став 2 и став 1 тачка 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

7. Нису извршени редовни периодични (шестомесечни) прегледи и функционално испитивање стабилног система за аутоматско гашење пожара угљен-диоксидом (CO2), са подцентралом типа „Cerberus CZ-1-02", у магацину уља и мазива (последњи пут је то извршено 20. 05. 2010. године), што није у складу са чл. 43 и чл. 44 став 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво је по члану 82 став 2 и став 1 тачка 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

8. Нису извршени редовни периодични (шестомесечни) прегледи и функционално испитивање стабилног система за аутоматско гашење пожара угљен-диоксидом (CO2), са подцентралом типа „Cerberus CZ-1-02", у просторијама трафостанице, електроразводног постројења и дизел-електричног агрегата (последњи пут вршен 20. 05. 2010. године), што није у складу са чл. 43 и чл. 44 став 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво је по чл. 82 ст. 2 и ст. 1 тач. 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15)

9. Нису извршени редовни периодични (шестомесечни) прегледи и функционално испитивање стабилног система за аутоматско гашење пожара са халоном 1301 у простору дуплог пода командне собе, са подцентралом типа „Cerberus CZ-1-02" (последњи пут је то извршено 19. 05. 2010. године), што није у складу са чл. 43 и чл. 44 став 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво је по члану 82 став 2 и став 1 тачка 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

10. Није извршен редован годишњи сервис и функционална проба рада инсталације водене завесе и стабилног система за гашење пожара водом типа „дренчер" на нивоу перона. Последњи пут је то

извршено 04. 06. 2010. године, што није у складу са чл. 43 и чл. 44 став 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво је по члану 82 став 2 и став 1 тачка 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

11. Није извршен редован годишњи сервис и функционална проба рада инсталације водене завесе и стабилног система за гашење пожара водом типа „дренчер“ на нивоу техничке етаже. Последњи пут је то извршено 19. 05. 2010. године, што није у складу са чл. 43 и чл. 44 став 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво је по члану 82 став 2 и став 1 тачка 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

12. Нису на адекватан начин обележени појединачни путеви за евакуацију људи из простора подземне железничке станице. Постављеним дуборезом је заклоњена ознака којом је обележен излаз са перона и пролаз ка евакуационом излазу 4. На појединачним местима су замењене неисправне и постављене нове светиљке противпаничне расвете на којима се не налазе ознаке које упућују на смер кретања лица из објекта, што није у складу са чл. 40 став 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво је по члану 82 став 2 и став 1 тачка 11 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

13. Није обезбеђена комуникација са командном собом путем интерфона инсталираним на евакуационом излазу број 3 (излаз у парк) и у вентилској подстаници (пробана комуникација, није исправна), што није у складу са чл. 40 став 3 и 78 став 1 тачка 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а кажњиво је по члану 82 став 2 и став 1 тачка 13 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

Исте мере наложене су мерама под тачкама 1,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,121,22, и 38 заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).
Исте мере наложене су мерама под тачкама 1,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,121,22, и 38 заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

Данас је наложено 28.03.2014. године, под тачкама 1,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,121,22, и 38 заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

Прилози:
 ЗАПИСНИК О КОНТРОЛНОМ ИНСПЕКЦИОЈСКОМ ПРЕГЛЕДУ ОД ДАНА 25.03.2015. ГОДИНЕ,
 ЗАПИСНИК О РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ ПРЕГЛЕДУ ОД ДАНА 14.02.2014. ГОДИНЕ РЕШЕЊЕ
 ЗАПИСНИК О РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ ПРЕГЛЕДУ ОД ДАНА 03.11.2014. ГОДИНЕ,
 ОД ДАНА 28.03.2014. ГОДИНЕ, ПРИЈАВА ОСЛ, ЗАКЉУЧАК ОД ДАНА 03.11.2014. ГОДИНЕ,
 ЗАКЉУЧАК ОД ДАНА 08.07.2014. ГОДИНЕ, ЗАКЉУЧАК ОД ДАНА 04.06.2014. ГОДИНЕ

Докази:
 ЗАПИСНИК О КОНТРОЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ ПРЕГЛЕДУ ОД ДАНА 25.03.2015. ГОДИНЕ,
 ЗАПИСНИК О РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ ПРЕГЛЕДУ ОД ДАНА 14.02.2014. ГОДИНЕ РЕШЕЊЕ
 ЗАПИСНИК О РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ ПРЕГЛЕДУ ОД ДАНА 03.11.2014. ГОДИНЕ,
 ОД ДАНА 28.03.2014. ГОДИНЕ, ПРИЈАВА ОСЛ, ЗАКЉУЧАК ОД ДАНА 03.11.2014. ГОДИНЕ,
 ЗАКЉУЧАК ОД ДАНА 08.07.2014. ГОДИНЕ, ЗАКЉУЧАК ОД ДАНА 04.06.2014. ГОДИНЕ,

Новчана средства од изречених прекрајних казни треба уплаћивати на жиро рачун бр. 840-743329843-53,
фонд за ванредне ситуације, сходно чл. 135. Закона о ванредним ситуацијама



2 JUN 2015
X
M. A. 06. 15