

—
02.08.2017. —
ДМ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
УПРАВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ
Уписни број: 2-129-00149/17
Датум подношења захтева: 31.07.2017.

ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 179. СТ.2. ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈМА
(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС БРОЈ 65/13), ПОДНОСИ СЕ:

ЗАХТЕВ

ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ПРОТИВ:

1. ПРАВНО ЛИЦЕ МАТ.БР.: 21127094 ПИБ:
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА: САВСКИ ВЕНАЦ / БЕОГРАД / НЕМАЊИНА 6
ЗБОГ ОСНОВАЊЕ СУМЊЕ ДА ЈЕ ИЗВРШИО ПРЕКРШАЈ ИЗ:
члана 82 став 1 тачка 11 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 1 тачка 14 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 1 тачка 19 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 1 тачка 20 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 1 тачка 29 - , Закон о заштити од пожара
2. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: ГАРИБОВИЋ (TOMISLAV) ДУШАН ЈМБГ: [REDACTED] ПОЛ: МУШКИ
ФУНКЦИЈА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА: ДИРЕКТОР
ДРЖАВЉАНСТВО: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РОЂЕЊЕ: 03.10.1966. РЕПУБЛИКА СРБИЈА / БОГАТИЋ / БОГАТИЋ
ПРЕБИВАЛИШТЕ: САВСКИ ВЕНАЦ / БЕОГРАД / КУРШУМЛИЈСКА 016
СТРУЧНА СПРЕМА: ЗАПОСЛЕНОСТ: НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗАНИМАЊЕ: ДИРЕКТОР
ПОСЛОВ.ОРГА
- ЗБОГ ОСНОВАЊЕ СУМЊЕ ДА ЈЕ ИЗВРШИО ПРЕКРШАЈ ИЗ:
члана 82 став 2 тачка 11 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 2 тачка 14 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 2 тачка 19 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 2 тачка 20 - , Закон о заштити од пожара
члана 82 став 2 тачка 29 - , Закон о заштити од пожара

ЧИЊЕНИЧНИ ОПИС ПРЕКРШАЈА:

Дана 11.07.2017. године извршен је инспекцијски преглед објекта ПОДЗЕМНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ВУКОВ СПОМЕНИК у ул. Рузвелтова бб, ГО Палилула, Београд, који припада правном лицу ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД, ул. Немањина бр. 6, Београд, и том приликом утврђени су недостаци:

- Није извршено испитивање на непропустљивост суве хидрантске мреже, што није у складу са чл. 43 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 тачка 19 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

2. Није извршено контролно испитивање (на хладни водени притисак) боце халона на стабилном систему за гашење халоном Контролне собе, према упутству произвођача, и не постоје извештаји о томе, што није у складу са чл. 43 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 тачка 19 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).
3. Не постоји упутство за руковање и одржавање стабилне инсталације за гашење пожара халоном Командне собе (дневни, недељни, месечни превентивни прегледи), што није у складу са чл. 43 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 тачка 19 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).
4. Не врши се редовно провера исправности уређаја и инсталација стабилних система за гашење пожара тип CO₂ (електроенергетски блок, магацин уља и мазива), не постоје извештаји о томе, што није у складу са чл. 44 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 тачка 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).
5. Не врши се редовно провера исправности уређаја и инсталација стабилних система за гашење пожара тип халон у командној соби, и не постоје извештаји о томе, што није у складу са чл. 44 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 тачка 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).
6. Не врши се редовно провера исправности уређаја и инсталација стабилних система за гашење пожара тип дренчер и инсталације водене завесе, и не постоје извештаји о томе, што није у складу са чл. 44 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 тачка 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).
7. На више места у објекту врата отпорна на пожар нису у исправном и функционалном стању, јер се не затварају сама (на пр. код дизел електричног агрегата, код станице CO₂ за гашење пожара, трафо станице, високо и нисконапонског разводног постројења и дизел електричног агрегата..), а такође улазна врата на евакуационом излазу бр. 4 се тешко отварају, што није у складу са чл. 40 став 4 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 тачка 14 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).
8. У вентилској станици на месту где су постављени носачи сабирног цевовода за стабилни систем за гашење пожара тип дренчер и инсталацију водене завесе приметна је већа количина воде, што није у складу са чл. 78 став 1 тачка 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 тачка 29 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).
9. Није у потпуно исправном и функционалном стању стабилни систем за дојаву пожара са централом типа "CEREBRUS CT 10-03" у објекту подземне железничке станице "Вуков споменик" (искључене зоне 11, 14, 16, 20, 21, 22, 47, 48, 49, 51, 52, 53; зоне у грешци 1, 3, 7), што није у складу са чл. 43 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 тачка 19 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).
10. Не врше се редовно периодични (двомесечни и шестомесечни) прегледи стабилне инсталације за аутоматску дојаву пожара са централом типа "CEREBRUS CT 10-03" у објекту подземне железничке станице "Вуков споменик" (у току 2013, 2014 и 2015 године нема података о извршеним прегледима), што није у складу са чл. 44 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 тачка 20 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).
11. Није извршен детаљан преглед рада стабилне инсталације за аутоматску дојаву пожара са централом типа "CEREBRUS CT 10-03", што није у складу са чл. 43 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 тачка 19 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).
12. Није у исправном и функционалном стању систем за аутоматску дојаву пожара са подцентралама типа "CEREBRUS CZ-1-02" (2 ком) инсталиран на инсталацији стабилног система за аутоматско гашење пожара са угљендиоксидом (CO₂) у просторијама трафостанице,

електроразводног постројења и дизел-електричног агрегата (подцентрала за Т1, Т2 и НН блок је ван функције - искључена, док подцентрала за ДЕА јавља грешку - блокиран је аутоматски режим рада и преbacena na ruchni), што није у складу са чл. 43 Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 тачка 19 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

13. Није у потпуно исправном и функционалном стању инсталација противпаничног осветљења у објекту подземне железничке станице "Вуков споменик" (у извештају о функционалном испитивању констатовано је 5 неисправних светиљака), што није у складу са чл. 40 став 1 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), а што је кажњиво по чл. 82 став 1 и 2 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", 111/09 и 20/15).

Отклањање наведених недостатака наложено је мерама под тачкама 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22 и 24 диспозитива Решења Управе за ванредне ситуације у Београду бр. 217.1-1299/15 од 14.10.2015. године, а које је достављено дана 21.10.2015. године.

Прилози:
ЗАПИСНИК О РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ ПРЕГЛЕДУ БР. 217.1-1299/2015 ОД 27.08.2015.
ГОД, РЕШЕЊЕ БР. 217.1-1299/15 ОД 14.10.2015. ГОД, ЗАКЉУЧАК БР. 217.1-1299/2015-07/9 ОД
25.01.2016. ГОД, ЗАКЉУЧАК БР. 217.1-1299/2015-07/9 ОД 30.09.2016. ГОД, РЕШЕЊЕ БР. 217-
1579/15 ОД 06.06.2016. ГОД, РЕШЕЊЕ БР. 217-288/16 ОД 06.06.2016. ГОД, ЗАПИСНИК О
КОНТРОЛНОМ ПРЕГЛЕДУ БР. 217.1-1299/2015-07/9 ОД 11.07.2017. ГОД, ПРИЈАВА ОСЛ

Докази:
ЗАПИСНИК О РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ ПРЕГЛЕДУ БР. 217.1-1299/2015 ОД 27.08.2015.
ГОД, РЕШЕЊЕ БР. 217.1-1299/15 ОД 14.10.2015. ГОД, ЗАКЉУЧАК БР. 217.1-1299/2015-07/9 ОД
25.01.2016. ГОД, ЗАКЉУЧАК БР. 217.1-1299/2015-07/9 ОД 30.09.2016. ГОД, РЕШЕЊЕ БР. 217-
1579/15 ОД 06.06.2016. ГОД, РЕШЕЊЕ БР. 217-288/16 ОД 06.06.2016. ГОД, ЗАПИСНИК О
КОНТРОЛНОМ ПРЕГЛЕДУ БР. 217.1-1299/2015-07/9 ОД 11.07.2017. ГОД, ПРИЈАВА ОСЛ

Новчана средства од изречених прекрајних казни треба уплатуваати на жиро рачун бр. 840-743329843-53, фонд за ванредне ситуации, сходно чл. 135. Закона о ванредним ситуацияма



01 AUG 2017
J