

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Београду

ПРИМЉЕНО: 09 FEB 2017

Орг. јед.	Матични број	Датум	Вид исправе
ОУВ	2017.1-79/16		



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ
Број: 81 Пр.бр.89507/15
Дана 23.01.2017. год.
БЕОГРАД

У ИМЕ НАРОДА!

Прекршајни суд у Београду, судија Корнелија Таталовић, у прекрајном поступку против окривљених "Железница Србије"ад као правног лица и Стојчић Мирослава као одговорног лица из Београда, због прекраја из члана 82 став 1 и 2 тачке 11,13,14 и 20 Закона о заштити од пожара, на основу члана 100, 102, 103, 246, 249, 251 и 254 Закона о прекрајима (Сл.ГласникРС 65/2013), дана 23.01.2017. године донео је

ПРЕСУДУ

1. ОКРИВЉЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ "ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ"АД , са седиштем у Београду ул Немањина 6 матични број 20038284
2. ОКРИВЉЕНИ СТОЈЧИЋ МИРОСЛАВ,од оца Јована, рођен 16.12.1967 у Земуну, матични број [REDACTED], дипломирани инжењер саобраћаја, месечна примања 100 000 динара, ожењен, отац троје деце, са пребивалиштем у Београду ул Ивана Сарића 8/21, прекрајно некажњаван,

ОДГОВОРНИ СУ

Што је дана 25.03.2015. године извршен инспекцијски преглед подземне железничке станице Вуков Споменик у ул Рузвелтовој бб који припада правном лицу и том приликом су утврђени недостаци и то:

1. није извршена редовна промена исправности ватрогасне опреме и средстава за гашење пожара - апарат за гашење пожара типа HL-6
- није у потпуно исправном и функционалном стању стабилан систем за дојаву пожара са централом типа CERBERUS CT10-03 у објекту подземне железничке станице Вуков Споменик
- нису извршени редовни приодични (двомесечни и шестомесечни) прегледи стабилне инсталације за аутоматску дојаву пожара са централом типа CERBERUS CT10-03 у објекту подземне железничке станице Вуков Споменик
- није у исправном и функционалном стању систем за аутоматску дојаву пожара са подцентром типа CERBERUS CZ1-02 инсталiran на инсталацији стабилног система за аутоматско гашење пожара са угљен диоксидом у просторијама трафо станице, електроразводног постоређења дизел електричног апарат
- није у исправном и функционалном стању контролник изолације K1 -T2 система ИТ заштите за надзор и селективну контролу изолованости

електроенергетске NN мреже и инсталације железничког стајалишта Вуков Споменик, на дисплеју контролника је присутно приказивање првог и другог квара

- нису извршени редовни периодични (шестомесечни) прегледи и функционално испитивање стабилног система за аутоматско гашење пожара угљен диоксидом са подцентралом типа CERBERUS CZ-1-02 у магацину уља и мазива,

- нису извршени редовни периодични (шестомесечни) прегледи и функционално испитивање стабилног система за аутоматско гашење пожара угљен диоксидом са подцентралом типа CERBERUS CZ-1-02 у просторијама трафо станице, електроразводног постројења и дизел електричног агрегата,

- нису извршени редовни периодични (шестомесечни) прегледи и функционално испитивање стабилног система за аутоматско гашење пожара са Халоном 1301 у простору дуплог пода командне собе са подцентралом типа CERBERUS CZ-1-02,

- није извршен редован годишњи сервис и функционална проба рада инсталације водене завесе и стабилног система за гашење пожара водом типа дренчер на нивоу перона, последњи пут је извршено 04.06.2010. године

- није извршен редован годишњи сервис и функционална проба рада инсталације водене завесе и стабилног система за гашење пожара водом типа дренчер на нивоу техничке етаже, последњи пут извршено дана 19.05.2010. године,

- чиме су учинили прекршај кажњив по члану 82 став 1 и 2 тачка 20 Закона о заштити од пожара па им на основу наведеног прописа утврђују новчане казне и то: правном лицу Железница Србије ад у износу од 300.000,00 динара, окривљеном одговорном лицу Стојчић Мирославу у износу од 20.000,00 динара

2. није извршена редовна периодична контрола функционалности инсталације унутрашње суве хидрантске мреже у објекту Железничког стајалишта ВУков Споменик, последњи пут је рађено 16.05.2016. године

- чиме су учинили прекршај кажњив по члану 82 став 1 и 2 тачка 14 Закона о заштити од пожара па им на основу наведеног прописа утврђују новчане казне и то: правном лицу Железница Србије ад применом члана 43 Закона о прекршајима у износу од 150.000,00 динара, окривљеном одговорном лицу Стојчић Мирославу у износу од 10.000,00 динара

3. што нису на адекватан начин обележени поједини путеви за евакуацију људи из простора подземне железничке станице, постављеним дуборезом је заклоњена ознака којом је обележен излаз са перона и пролаз ка евакуационом излазу 4, на појединим местима су замењене неисправне и постављене нове светильке против паничне расвете на којима се не налазе ознаке које упућују на смер кретања лица из објекта,

- чиме су учинили прекршај кажњив по члану 82 став 1 и 2 тачка 11 Закона о заштити од пожара па им на основу наведеног прописа утврђују новчане казне и то: правном лицу Железница Србије ад применом члана 43 Закона о прекршајима у износу од 150.000,00 динара, окривљеном одговорном лицу Стојчић Мирославу у износу од 10.000,00 динара

4. што није обезбеђена комуникација са командном собом путем интерфона инсталираним на евакуационом излазу број 3 и у вентилској подстаници,

- чиме су учинили прекршај кажњив по члану 82 став 1 и 2 тачка 13 Закона о заштити од пожара па им на основу наведеног прописа утврђују новчане казне и то: правном лицу Железница Србије ад применом члана 43 Закона о прекршајима у износу од 150.000,00 динара, окривљеном одговорном лицу Стојчић Мирославу у износу од 10.000,00 динара

- те се на основу наведених законских прописа применом члана 45 Закона о прекршајима ,

ОСУЂУЈУ

НА ЈЕДИНСТВЕНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ:

1. " ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ АД " у износу од 750.000,00
(седамстотинапедесетхиљада) динара,
2. ОКРИВЉЕНИ СТОЈЧИЋ МИРОСЛАВ у износу од 50.000,00
(педесетхиљада) динара.

Окривљени су дужни да изречене новчане казне као и трошкове прекршајног поступка у паушалним износима од **по 1000,00** (хиљаду) динара плате у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде у противном исте ће се наплатити принудним путем.

О бразложење

По захтеву Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације Управа за ванредне ситуације у Београду бр 2-129-00082/15 од 25.05.2015 године, покренут је и вођен прекршајни поступак против окривљених због прекршаја ближе описаног у изреци ове пресуде.

У прекршајном поступку у писменој одбрани окривљени су изјавили да је у време прекршајне радње правно лице пословало посредством дирекција, центара, секција, организационих целина на читавој територији Србије. У одговору Центра за унутрашњу безбедност заштиту наводи се да је у односу на утврђене недостатке описане у тринаест тачака наложене мере у тачкама 1,12, и 13 Захтева за покретање прекршајног поступка отклоњене а да су за отклањање осталих недостатака потребна велика финансијска средства што је у више наврата тражено о д пословодства.

Напоменули су да је Железница Србије ад провело статусну промену издвајања уз оснивање нових акционарских друштава и то акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железница Србије", акционарско друштво за железнички превоз робе "Србија Карго Београд" и акционарско друштво за железнички превоз путника "Србија воз". Удисом у регистар дана 10.08.2015. год друштва су добила правну самосталност а део имовине права и обавеза пренета су на новооснована друштва. Станица Вуков Споменик је у надлежности Инфраструктура Железница ад.

У доказном поступку прочитан је захтев за покретање прекршајног поступка, извршен увид у записник о контролоном инспекцијском прегледу број од 25.03.2015. године , у записник о редовном инспекцијском прегледу од дана 14.02.2014. године , од 28.03.2014.

У допуну доказног поступка позван је и саслушан инспектор за превентиву заштите од пожара Камиџорац Иван који се на наводе одбране окривљених изјаснио писменим путем наводећи да су наводи одбране неосновани имајући при том у виду да је прекршај извршен у време када је правно лице пословало једино као Железница Србије ад. У време врешења редовног инспекцијског прегледа у периоду од 10. до 12.02.2014. године као и накнадно извршеног контролног прегледа дана 25.03.2015. године на основу мера наложених Решењем од 28.03.2014. године уочене незаконитости и недостаци нису отклоњени а да још увек до тог тренутка није донет и усвојен нацрт плана статусне промене Железнице Србије издвајања уз оснивање нових акционарских друштава усвојен 31.03.2015. године и није извршен упис у Регистар Агенције за привредне регистре којим су нова друштва добила правну самосталност у складу са планом статусне промене. Све наведене активности правног лица су извршене након контролног инспекцијског прегледа током којег је констатовано извршење прекршаја односно неизвршење 16 наложених мера.

По спроведеном поступку, оценом свих изведенih доказа, и то сваког дозаза посебно, свих доказа заједно, те на основу резултата целокупног поступка, ценећи одбрану окривљеног дату пред поступајућим судијом нађено је да је именовани у конкретном случају поступио супротно одредбама члана 77 став 1 тачка 5 , 43, 40 и члана 44 став 1 Закона о заштити од пожара и тиме учинили прекршаје који им се стављају на терет на начин ближе описан у изреци пресуде.

Одбрану окривљених суд није прихватио јер је иста у супротности са изведеним доказима, пре свега са исказом и изјавом саслушаног сведока.

Судија је ценио степен кривице код окривљеног одговорног лица па је закључио да је окривљено одговорно лице прекршај учинио у нехату, што га не оправдава прекрајне одговорности.

Приликом одлучивања о врсти и висини казне цењене су све околности у смислу члана 42. Закона о прекршајима које утичу да казна буде већа или мања, врста и тежина учињеног прекршаја, чињеница да учињеним прекршајем нису наступиле теже последице, околности под којима је прекршај учињен, степен одговорности окривљених, као и чињеницу да у последње две године нису прекршајно кажњавани, држање окривљених након учињеног прекршаја, па је суд окривљене осудио на новчане казне као у изреци пресуде, у уверењу да ће се изреченим новчаним казнама на окривљене довољно утицати да више не чине прекршаје за прекршаје где је просписана новчана казна за правно лице од 300.000,00 до 1.000.000,00 динара и за одговорно лице од 10.000,00 до 50.000,00 динара.