



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Београду
Одељење за инспекцијски надзор
Београд
Предмет бр. 217.1-48/2021
Дана 28.04.2021. године

19.05.21.г
Б. Анђелић

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

1. Општи подаци о надзору и надзираном субјекту

Састављен дана 27.04.2021. године, у 08:35. часова, у Ул. Мије Ковачевића бр. 2-4, Палилула, Београд у предмету вршења редовног канцеларијског и теренског инспекцијског надзора у погледу утврђивања спровођења мера заштите од пожара сходно чл. 73 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), чл. 29 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2015), чл. 31 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/1977, 45/1985, 18/1989 и "Сл. гласник РС" бр. 48/1994 и 101/2005 "Сл. гласник СРС" бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005), а у вези са чланом 2. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018).

Инспекцијски надзор је извршили инспектори:

- полицијски саветник, Горица Радивојевић, бр. службене легитимације: ЕЛ 000008258
- полицијски саветник, Весна Стаменовић, бр. службене легитимације: ЕЛ 000017662
- виши полицијски сарадник, Александар Милић, бр. службене легитимације: ЕЛ 000007686

Правно лице

Пословно име и назив: АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ, Немањина број 6, БЕОГРАД, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, Категорија II

Заступник/одговорна лица: Небојша Шурлан, ЈМБГ: [REDACTED], функција: в.д. Генералног директора, тел.: 011/36-18-330, адреса: kabinet.infrastruktura@srbrail.rs

Код надзираног субјекта је пре инспекцијског надзора утврђен повећан ризик у складу са одредбама Уредбом о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 76/10), решењем о категоризацији утврђена повећана

категорија угрожености, сходно чл. 23 и Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

Након инспекцијског прегледа, по Контролној листи, тврђен је висок ризик са аспекта заштите од пожара.

Инспекцијски надзор извршен је дана: 20.4., 21.4., 22.4.2021. године.

Инспекцијски надзор је извршен:

- Подземна железничка станица "ВУКОВ СПОМЕНИК", ул. Рузвелтова б.б., категорија. II.1.13, са целинама:
- Пешачки пролаз,
- Вестибил,
- Техничка етажа,
- Перон,
- Евакуациони излаз бр. 1,
- Евакуациони излаз бр. 2,
- Евакуациони излаз бр. 3,
- Евакуациони излаз бр. 4,
- Машинска подстаница бр. 1,
- Машинска подстаница бр. 2,
- Машинска подстаница бр. 3,
- Машинска подстаница бр. 4,
- Резервоар воде за напајање дренчер система и водене завесе,
- Вишенаменски шахт.

Инспекцијски надзор је извршен на основу чл. 73 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), чл. 29 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15), чл. 31 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС" бр. 48/94 и 101/05 "Сл. гласник СРС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005), а у вези са чланом 2. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018). Инспекцијски надзор је покренут по службеној дужности - по плану инспекцијског надзора.

Налог за инспекцијски надзор

Да

Име и презиме лица које је издало налог: Раде Милошевић

Функција лица које је издало налог: Начелник Управе

Датум издавања налога: 16.3.2021.године.

Предмет налога:

1. смањење ризика од настанка пожара и експлозија
2. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара на суседне објекте
3. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара и дима унутар објекта
4. омогућавање сигурне и безбедне евакуације људи, односно њихово спашавање
5. омогућавање ефикасног гашења пожара
6. провера организационог облика послова заштите од пожара
7. провера обучености запослених из области заштите од пожара

8. исправност и контрола инсталација и уређаја са аспекта заштите од пожара
9. контролна листа надзираног субјекта

Надзирани субјекат:

- је обавештен о предстојећем инспекцијском надзору 5 радна дана пре почетка надзора достављањем Обавештења број 217.1-48/2021 од 16.3.2021 године.

Инспекцијски надзор је почео:

- уручењем налога за инспекцијски надзор надзираном субјекту;

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

- Слободан Берић, Начелник одељења за ванредне
- Жарко Лемаић, руководилац службе ЗОП-а, тел.:
- Дејан Старчић, главни координатор за ВС и ЗОП, тел.:
- Александар Стоиљковић, водећи пројектант ЕТП
- Лука Радојевић, водећи инжењер ЕЗП-а
- Милан Биочанин, диспичер ЕТП-а, тел.:

О вршењу надзора упознат је Слободан Берић, Начелник одељења за ванредне ситуације.

2. Предмет инспекцијског надзора

1. смањење ризика од настанка пожара и експлозија
2. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара на суседне објекте
3. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара и дима унутар објекта
4. омогућавање сигурне и безбедне евакуације људи, односно њихово спашавање
5. омогућавање ефикасног гашења пожара
6. провера организационог облика послова заштите од пожара
7. провера обучености запослених из области заштите од пожара
8. исправност и контрола инсталација и уређаја са аспекта заштите од пожара
9. контролна листа надзираног субјекта

3. Ток и садржај предузетих радњи ради утврђивања чињеница и других радњи у поступку

4.

Пре почетка инспекцијског надзора, инспектор је прикупио податке о претходним инспекцијским надзорима над надзираним субјектом и друге податке од значаја за предстојећи надзор, путем информационог система и других база података, као и путем непосредног сазнања и информисања и на други одговарајући начин, као и прибавио јавне исправе и податке из евиденција, односно регистара које воде надлежни државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења, који су неопходни за инспекцијски надзор, и то:

3.1. Радње предузете ради утврђивања чињеница

У инспекцијском надзору су предузете следеће радње ради утврђивања чињеница:

1) Контролна листа

Контролна листа за надзирани субјекат – објекти 2. категорије угрожености од пожара

Контролна листа чини саставни део овог записника.

2) Увид у пословне књиге, опште и појединачне акте, евиденције, уговоре, планске документе и другу документацију надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор

- Програм обуке запослених радника: 217.9-1009/15-07/9, од 12.8.2015.. године.
- План заштите од пожара: 217.5-41/2018 од 11.7.2018.. године.
- Решење о категоризацији објекта бр. 217.10-63/18 од 8.5.2018.. године.

- Служба заштите од пожара:
На основу Решења ове Управе (бр. 217.10-63/18 од 8.5.2018. год.) о извршеној категоризацији објекта и разврставању Инфраструктура железнице Србије-ПЖС Вуков споменик у II категорију угрожености од пожара, на нивоу правног лица постоји организована Служба ЗОП-а, коју чине:
 - Руководилац службе ЗОП-а (1 извршилац)
 - Руководилац смене-диспечер безбедности у командном центру (5 извршиоца)
 - Лица ангажована на сталном дежурству и непосредном гашењу пожара (диспечер ЕТП) у командном центру (5 извршиоца)
 - Ватрогасац - чувар (15 извршилаца)

Службу заштите од пожара чине запослени радници са положеним стручним испитом из области заштите од пожара издатим од стране МУП-а, и то:

1. Жарко Лемаић, број уверења 152-1-1735/16, руководилац Службе ЗОП.
2. Зоран Милинковић, број уверења 152-1-1602/18, руководилац смене.
3. Драган Раденковић, број уверења 152-1-1603/18, руководилац смене.
4. Слободанка Костадиновић, број уверења 152-1-2059/18, руководилац смене.
5. Горан Рашић, број уверења 152-1-1604/18, руководилац смене.
6. Радослав Нешић, број уверења 152-478/20, руководилац смене.
7. Милан Биочанин, број уверења 152-1-8194/18, диспечер ЕТП.
8. Срђан Петковић, број уверења 152-1-8197/18, диспечер ЕТП.
9. Назим Ајдини, број уверења 152-1-8218/18, диспечер ЕТП.
10. Бојан Стојковић, број уверења 152-1362/10, диспечер ЕТП.
11. Ненеад Ђорђевић, број уверења 152-1178/02, диспечер ЕТП.

I Смена:

12. Драган Топаловић, број уверења 152-1-8214/18, ватрогасац.
13. Братислав Станковић, број уверења 152-473/20, ватрогасац.
14. Драган Бајић, број уверења 152-1-8206/18, ватрогасац.

II Смена:

15. Бобан Ђурић, број уверења 152-1400/01, ватрогасац.
16. Војкан Цветковић, број уверења 152-4078/09 - ватрогасац.
17. Преддраг Цветановић - број уверења 152-477/20 - ватрогасац.

III Смена:

18. Игор Станковић, број уверења 152-1396/01, ватрогасац.
19. Зоран Брадарић, број уверења 152-1-8192/18 - ватрогасац.
20. Жељко Тарабановић - број уверења 152-472/20 - ватрогасац.

IV Смена:

21. Владан Глишић, број уверења 152-1-2057/18, ватрогасац.
22. Иван Јевтић, број уверења 152-4079/09 - ватрогасац.
23. Миладин Божанић - број уверења 152-1363/10 - ватрогасац.

V Смена:

24. Душан Мркић, број уверења 152-1363/10, ватрогасац.
25. Владимир Раштагорац, број уверења 152-1-8209/18 - ватрогасац.
26. Бојан Јелић - уверење од 1997.год. - ватрогасац.

- Обука запослених радника:
- Записник број 30/19-1-148 са списком запослених радника "Инфраструктура Железнице Србије"а.д. од 16,17. и 18.09.2019. год. о извршеној основној обуци и провери знања запослених из области заштите од пожара, сачињен од стране Илије Бачко, вишег референта за ванредне ситуације, безбедност и одбрану, одељења за безбедност ИЖ Србије, број уверења 152-1-2053/18 од 27.04.2018.године.
- Записник број 30/19-10-148-2 са списком запослених радника "Инфраструктура Железнице Србије"а.д. од 16, 17. и 18.09.2019. год. о извршеној основној обуци и провери знања запослених из области заштите од пожара, сачињен од стране Илије Бачко, вишег референта за ванредне ситуације, безбедност и одбрану, одељења за безбедност ИЖ Србије, број уверења 152-1-2053/18 од 27.04.2018.године.
- Записник број 30/19-1-148-4 са списком запослених радника "Инфраструктура Железнице Србије"а.д. од 12.-17.12.2019. год. о извршеној основној обуци и провери знања запослених из области заштите од пожара, сачињен од стране Илије Бачко, вишег референта за ванредне ситуације, безбедност и одбрану, одељења за безбедност ИЖ Србије, број уверења 152-1-2053/18 од 27.04.2018.године.
- Записник број 30/19-1-148-3 са списком запослених радника "Инфраструктура Железнице Србије"а.д. од 16, 17. и 18.09.2019. год. о извршеној основној обуци и провери знања запослених из области заштите од пожара, сачињен од стране Илије Бачко, вишег референта за ванредне ситуације, безбедност и одбрану, одељења за безбедност ИЖ Србије, број уверења 152-1-2053/18 од 27.04.2018.године.
- Записник број 30/19-1-148-1 са списком запослених радника "Инфраструктура Железнице Србије"а.д. од 16, 17. и 18.09.2019. год. о извршеној основној обуци и провери знања запослених из области заштите од пожара, сачињен од стране Илије Бачко, вишег референта за ванредне ситуације, безбедност и одбрану, одељења за безбедност ИЖ Србије, број уверења 152-1-2053/18 од 27.04.2018.године.
- Записник број 30/2020-7-7 са списком запослених радника "Инфраструктура Железнице Србије"а.д. од 02.09.2020. год. о извршеној основној обуци и провери знања запослених из области заштите од пожара, сачињен од стране Лемаић Жарка, руководиоца Службе ЗОП, број уверења 152-1-1735/16 од 31.05.2016.године.
- Основни инспекцијски преглед објекта: 217.1-1761/98 од 9/29/1998. године.
- Редован инспекцијски преглед, 217.1-79/14 од 2/12/2014. године.
- Редован инспекцијски преглед, 217.1-1021/2018 од 5/08/2018. године.

Попис преузетих докумената чини саставни део овог записника.

3) Преглед и провера локације, земљишта, објеката, пословног и другог нестамбеног простора, постројења, уређаја, опреме, прибора, возила и других наменских превозних средстава, других средстава рада, производа, предмета који се стављају у промет, робе у промету и других предмета којима

надзирани субјекат обавља делатност или врши активност, као и других предмета од значаја за инспекцијски надзор

- Исправа о контролисању мобилних уређаја за гашење пожара, бр. 450-191/2021 од 13.04.2021. године, издата од "Енергоразвој доо" из Београда.
- Исправа о контролисању мобилних уређаја за гашење пожара, бр. 451-191/2021 од 13.04.2021. године, издата од "Енергоразвој доо" из Београда.
- Исправа о контролисању инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, бр. 217-89/2021 од 13.04.2021. године, издата од "Енергоразвој доо" из Београда.
- Исправа о контролисању инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, бр. 216-89/2021 од 13.04.2021. године, издата од "Енергоразвој доо" из Београда.
- Правилник бр. 4/2018-251/1-205 од 21.06.2018.године о предузимању мера заштите од пожара за извођење радова заваривања, резања и лемљења на привременом месту, са евиденцијом издатих дозвола за рад (последњи унос 19.07.2020.године).
- Дата је евиденција контроле рада противпаничне расвете за месец Март, Фебруар и Јануар 2021.год., од стране сопствене техничке службе.
- Исправа евиденциони бр.2019/1157 од 16.12.2019.год. О контролисању инсталације и уређаја стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара, издате од стране BSS doo, Beograd.
- Исправа евиденциони бр.2019/1158 од 16.12.2019.год. О контролисању инсталације и уређаја стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара, издате од стране BSS doo, Beograd.
- Исправа евиденциони бр.2019/1159 од 16.12.2019.год. О контролисању инсталације и уређаја стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара, издате од стране BSS doo, Beograd.
- Исправа евиденциони бр.2019/1160 од 16.12.2019.год. О контролисању инсталације и уређаја стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара, издате од стране BSS doo, Beograd.
- Исправа евиденциони бр.2019/1161 од 16.12.2019.год. О контролисању инсталације и уређаја стабилног система за аутоматско откривање и дојаву пожара, издате од стране BSS doo, Beograd.
- Исправа евиденциони бр.2019/1162 од 16.12.2019.год. О контролисању инсталације и уређаја стабилног система за гашење пожара гасом, издате од стране BSS doo, Beograd.
- Исправа евиденциони бр.2019/1164 од 16.12.2019.год. о контролисању инсталације и уређаја за контролу дима и топлоте, издате од стране BSS doo, Beograd.
- Исправа евиденциони бр.2019/1165 од 16.12.2019.год. о контролисању инсталације и уређаја за контролу дима и топлоте, издате од стране BSS doo, Beograd.
- Исправа евиденциони бр.2020/818 од 12.05.2020.год. О контролисању инсталације и уређаја стабилног система за гашење пожара распршеном водом (дренчер), издате од стране BSS doo, Beograd.
- Извештај-контролисање система за гашење-дренчер и водене завесе на ПЖС ВУКОВ СПОМЕНИК,издат од стране BSS doo, Beograd.
- Изшветај о извршеном испитивању у периоду од 06.11.-24.11.2017.год. трансформатора и провери рада релејне заштите електроенергетске опреме у трафо-станици ТС 10/0.4 КВ (2x1000 КВА) ознаке Б-1667, у железничком стајалишту "Буков споменик", од стране Инфраструктуре Железнице Србије АД, СЕКЦИЈА ЗА ЕТП БЕОГРАД, ОЈ Деоница за електрична мерења и релејну заштиту.
- Изштај одана 21.09.2019.год.о извршеном мерењу отпора уземљења у подземном железничком стајалишту "Буков споменик", од стране Инфраструктуре Железнице Србије АД, СЕКЦИЈА ЗА ЕТП БЕОГРАД, ОЈ Деоница за електрична мерења и релејну заштиту.

- Извештаји од 13.06.2019.г. о испитивању изолационе мотке бр.3017 и 3016, извршеног од стране Инфраструктуре Железнице Србије АД, СЕКЦИЈА ЗА ЕТП БЕОГРАД.
- Извештаји бр. 2-0450-1-УПК03/2-20, бр. 2-0450-2-УПК03/2-20, бр. 2-0450-3-УПК03/2-20 од 27.07.2020.г. о прегледу и испитивању покретних степеница (ескалатора) типа ЕТ-3МС фабр. броја 2016, извршеног од стране ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ.
- Извештаји бр. ИК-14412/20, ИК-14415/20, ИК-14414/20 од 11.12.2020.год о прегледу лифта, издат од стране ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА ТАДУ ад, Нови Сад.
- Евиденција контроле исправности клапни отпорних према пожару са последњим датумом провере 16.04.2021.године, од стране сопствене техничке службе.
- Дата је евиденција о проби рада и контроли стартовања дизел-електричног агрегата, са последњоуносом април 2021.год.

5. Утврђено чињенично стање

4.1. Опис откривених незаконитости – утврђени недостаци:

1. У овереном Плану заштите од пожара није приказано стварно стање у погледу:

- инсталација одимљавања на нивоу перона (приказано је да се на нивоу перона у алармном режиму спушта противдимна завеса која одваја пероне на два димна сектора што није изведено),
- нису приказане изведене извршне функције централе за дојаву пожара, у графичкој документацији,
- приказано је гашење водом просторија у којима није изведена спринклер инсталација (нпр. у командној сали, улаз на техничку етажу поред просторије обезбеђења, у просторијама трафостаница и дизел-електричног агрегата),
- у графичкој документацији није приказана надпритисна вентилација и одимљавање, нису учртане клапне, нија приказана инсталација дренажа, противдимне и водене завесе и др.

Доказ: Увидом у оверени План заштите од пожара.

Правни основ: чл. 27, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

2. Нису изведени радови на изградњи система за надзор и селективну контролу изолованости електроенергетске НН мреже и инсталације железничког стајалишта "Вуков споменик", у складу са одобреном техничком документацијом од стране ове Управе (решење бр. 217.3-248/04-06 од 31.03.2014 године).

Доказ: Утврђено инспекцијским прегледом

Правни основ: чл. 36 и чл.78 став 1 тачка б, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

3. Извршена је реконструкција инсталације за гашење пожара командне собе, а да претходно није прибављена сагласност у погледу предвиђених мера заштите од пожара од Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара на пројектну документацију.

Доказ: Тачка 2.1 контролне листе, утврђено инспекцијским прегледом. Гашење халоном је замењено гасом „NOVEC“ у дуплом поду и спуштеном плафону, у систему вентилације су уграђене две клапне отпорне на пожар.

Правни основ: чл.33 ст.1 тч.2, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

4. Није приобављена сагласност, од Подручне јединице органа државне управе надлежног за послове заштите од пожара, у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у овереној техничкој документацији за извршену реконструкцију инсталације за гашење пожара командне собе.

Доказ: Тачка 2.1 контролне листе, утврђено инспекцијским прегледом. Гашење халоном је замењено гасом „NOVEC“, у систему вентилације су уграђене две клапне отпорне на пожар.

Правни основ: чл.36 ст.2 тч.4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

5. Извршена је реконструкција инсталације за дојаву пожара уградњом линијских детектора пожара на нивоу перона и нису усклађене предвиђене извршне функције централе са реалним стањем као нпр.искључење напајања електричном енергијом у тунелима и др., а да претходно није прибављена сагласност Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара на пројектну документацију.

Доказ: Тачка 2.1 контролне листе, Утврђено инспекцијским прегледом.

Правни основ: чл.33 ст.1 тч.2, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

6. Није приобављена сагласност, од Подручне јединице органа државне управе надлежног за послове заштите од пожара, у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у овереној техничкој документацији за извршену реконструкцију инсталације за дојаву пожара уградњом линијских детектора пожара на нивоу перона и нису усклађене предвиђене извршне функције централе са реалним стањем као нпр.искључење напајања електричном енергијом у тунелима и др.

Доказ: Тачка 2.1 контролне листе, Утврђено инспекцијским прегледом.

Правни основ: чл.36 ст.2 тч.4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

7. Није извршена редовна контрола исправности мобилних уређаја за гашење пожара (контролно испитивање) на локацији СП и ЕТП у складу са законом и техничким прописима.

Доказ: Исправе о контролисању мобилних уређаја за гашење пожара на локацији СП и ЕТП, бр. 450-191/2021 и 451-191/2021 од 13.04.2021. године, издате од "Енергоразвој доо" из Београда.

Доказ: Није извршено контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара који су старији од 5 година.

Правни основ: члан 43. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл. 3. став 1. тачка 13), чл. 5. чл. 23. и чл. 25. Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16).

8. Није у исправном и функционалном стању стабилна инсталација за дојаву пожара са централом типа „Aritech“ која је смештена у командној соби.:

Доказ: Инспекцијским прегледом је утврђено да централа јавља грешку.

Правни основ: чл.43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 28 и 31, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16) и чл. 72, 73 и 74 Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93).

9. Није у исправном и функционалном стању стабилна инсталација за дојаву пожара са централом типа „Aritech“ која је смештена испред просторије трафостанице и управља гашењем ТС.

Доказ: Инспекцијским прегледом је утврђено да централа јавља грешку.

Правни основ: чл.43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 28 и 31, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16) и чл. 72, 73 и 74 Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93).

10. Није у исправном и функционалном стању стабилна инсталација за дојаву пожара са централом типа „Aritech“ која је смештена испред просторије дизел-електричног агрегата и управља гашењем.

Доказ: Инспекцијским прегледом је утврђено да централа јавља грешку.

Правни основ: чл.43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 28 и 31, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16) и чл. 72, 73 и 74 Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93).

11. Није у исправном и функционалном стању стабилна инсталација за дојаву пожара са централом типа „Aritech“ која је смештена испред просторије магацина уља и мазива и управља гашењем.

Доказ: Инспекцијским прегледом је утврђено да централа јавља грешку.

Правни основ: чл.43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 28 и 31, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16) и чл. 72, 73 и 74 Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93).

12. Није извршен детаљан (петогодишњи) преглед и испитивање стабилне инсталације за аутоматско откривање и дојаву пожара са главном централом типа „Aritech“ која је смештена у командној соби и подцентралама.

Доказ: Утврђено инспекцијским прегледом.

Правни основ: чл. 43, Закон о заштити од пожара("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 75, Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93) и V.3. Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16).

13. Није извршена обука дежурних лица за рад поред дојавне централе стабилне инсталације за откривање и дојаву пожара.

Доказ: Није дат на увид Записник о извршеној обуци за рад на централни стабилне инсталације за откривање и дојаву пожара.

Правни основ: члан 43. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл. 18. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93).

14. Не врше се редовни двомесечни прегледи стабилних инсталација за откривање и дојаву пожара.

Доказ: Констатовано инспекцијским прегледом, тачка 3.11 контролне листе. Исправа није дата на увид.

Правни основ: чл. 43, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл. 71, Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93)

15. Не врши се редовна контрола уграђених стабилних система за гашење пожара од стране овлашћеног тела.

Доказ: Нису достављене одговарајуће Исправе о контролисању уграђених стабилних система за гашење пожара, и то за: стабилни систем за гашење пожара водом - дренчер систем, водене завесе (две по перону и техничкој просторији ескалатора), стабилни системи за гашење пожара гасом СО-2 и стабилни систем за гашење пожара гасом „Novés“.

Правни основ: чл. 43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.4., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

16. Не врши се редовна контрола исправности система за одвођење дима и топлоте и надпритисне вентилације од стране овлашћеног тела.

Доказ: Нису достављене одговарајуће Исправе о контролисању исправности система за одвођење дима и топлоте.

Правни основ: чл. 43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.6., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

17. Није извршено испитивање изведене нужне расвете са резервним извором напајања дезелектричног генератора.

Доказ: није дат записник о испитивању на увид.

Правни основ: чл. 40 став 1 и 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

18. Не врши се редовна контрола исправности инсталација за заштиту од утицаја атмосферског пражњења.

Доказ: утврђено инспекцијским прегледом.

Правни основ: чл. 40. став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), у складу са чл. 15 и 16 Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ" бр. 11/96) и у складу са СРПС ЕН 62305-3.

19. Није у исправном и функционалном стању заштита од индиректног напона додира, контролник изолације постављен на GRO-KI-T2 пријављује први квар у инсталацији који није отклоњен.

Доказ: утврђено инспекцијским прегледом.

Правни основ: чл. 40.став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

19. Отклонити квар настао у инсталацији ниског напона и сачинити извештај о томе.

Правни основ: чл. 40.став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

20. Није извршено испитивање електричне инсталације ниског напона у објекту, инсталација развода електричне енергије и заштитних уређаја који су саставни део ове инсталације.

Доказ: Утврђено инспекцијским прегледом.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 192, Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ" бр. 53 и 54/88 и 28/95)

21. Није извршена функционална проба двостраног 10 KV напајања, као и аутоматског пребацивања напајања са једног трансформатора на други, и нема извештаја да се то ради.

Доказ: Утврђено инспекцијским прегледом.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

22. Није извршена редовна контрола исправности елемената система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности (врата отпорна према пожару на границама пожарних сектора).

Доказ: Констатовано инспекцијским прегледом, тачка 4.6 контролне листе.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл.25, Правилник о техничким нормативима за аутоматско затварање врата или клапни отпорних на пожар ("Сл. лист СФРЈ" бр. 35/80)

23. У евакуационим излазима 1, 3 и 4 нису постављене стрелице и ознаке које упућују ка излазу.

Доказ: утврђено инспекцијским прегледом.

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

24. Није обезбеђена потребна количина воде у резервоару воде за напајање дренчер система и система водене завесе, а која је предвиђена Планом заштите од пожара.

Доказ: утврђено инспекцијским прегледом: увидом у резервоар и сигнализација на надзорном систему „Sauter“ је у току инспекцијског надзора показивала „недозвољено низак ниво“ воде у резервоару за напајање водом.

Правни основ: чл. 77 став 1 тачка 5, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Напомена:

- У подземној железничкој станици Вуков споменик не постоји: уграђен систем за детекцију експлозивних атмосфера; Уграђене електрични уређаји и инсталације у противексплозијској заштити; Систем за одвођење статичког електрицитета; заштита подних површина и газишта са аспекта обезбеђења електропроводљивости; Неком од признатих метода извршена додатна процена ризика од пожара и експлозије; стога тачке број 3.15., 3.16., 3.23., 3.24., 3.27., 3.28., 4.1. из Контролне листе неће бити предмет налагања мера.

- Предмет инспекцијског прегледа биле су целине које, по изјави присутних прегледу, припадају Подземној железничка станица "ВУКОВ СПОМЕНИК".

- Решења, сагласности....

1. Решење бр. 217.3-917/03-06 од 02.07.2003 год. којим је дата сагласност ЈЖТП "БЕОГРАД" СЕКТОРУ ЕТП на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за уземљење возних водова у железничком стајалишту "Вуков споменик" у Београду, од стране УППП МУП-а.

2. Решење бр. 217.4-78/07-06/4 од 30.03.2007.г. којим се даје сагласност да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене инвестиционо-техничком документацијом за уземљење возних водова у железничком стајалишту "Вуков споменик" у Београду, издато од стране МУП РС, Сектор за заштиту и спасавање, УЗЗС у Београду.

3. Решење бр. 217.3-248/04-06 од 31.03.2004 год. којим је дата сагласност ЈЖТП "БЕОГРАД" Д.О.О. на инвестиционо-техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију система за надзор и селективну контролу изолованости електроенергетске НН мреже и инсталације железничког стајалишта "Вуков споменик" у Београду, од стране УППП МУП-а.

4. Решење бр. 217.3-155/04-06 од 07.04.2004 год. којим је дата сагласност ЈЖТП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈИ ЗА ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ на инвестиционо-техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за изградњу система за аутоматску наплату превоза (АНП) на станицама и стајалиштима Беовоз-а, од стране УППП МУП-а.

4. Решење бр. 217.4-123/07-06/4 од 24.04.2007.г. којим се даје сагласност да су спроведене мере предвиђене инвестиционо-техничком документацијом за изградњу система за аутоматску наплату превоза (АНП) на станицама и стајалиштима Беовоз-а, од стране МУП РС, Сектор за заштиту и спасавање, УЗЗС у Београду.

5. Решење број 351-02-85/94-02 од 5.7.1996. године којим се одобрава употреба изграђеног подземног железничког стајалишта „Вуков споменик“ на двоколосечној прузи Београд центар – Панчевачки мост (подземно стајалиште, коси тунел, пешачка етажа, вестибил, техничка етажа) издато од стране Републике Србије, Министарства саобраћаја и веза.

Решење бр. 217.4-92/96-06 од 3.6.1996. године издато од Управе за ПП и ПТЗ МУП-а Републике Србије Секретаријат у Београду.

4.2. Констатација законитог пословања и поступања

У складу са чланом 27. став 4. Закона о инспекцијском надзору, инспектор ће донети решење којим изриче мере за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза

6. Мере за отклањање незаконитости

У складу са чланом 27. став 1. Закона о инспекцијском надзору, инспектор је, пошто је открио незаконитост у пословању / поступању надзираног субјекта, указао надзираном субјекту на незаконитост и опоменуо га због тога.

Инспектор је изрекао меру за отклањање незаконитости, у складу са овлашћењима из Закона о инспекцијском надзору («Сл. Гласник РС», бр. 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018), Закона о заштити од пожара ("Сл. Гласник РС" бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15), Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС" бр. 48/94 и 101/05 "Сл. гласник СРС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005).

Мере за отклањање незаконитости:

Налаже се:

1. Извршити усклађивање Плана заштите од пожара у складу са изведеним стањем и прибавити сагласност од надлежног Министарства унутрашњих послова.
Правни основ: чл. 27, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)
Рок за поступање: 45 дана
Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази
2. Известити радове на изградњи система за надзор и селективну контролу изолованости електроенергетске НН мреже и инсталације железничког стајалишта "Вуков споменик" и прибавити сагласност надлежне подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара, да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене одобреном техничком документацијом (на исту је прибављена сагласност ове Управе под бројем 217.3-248/04-06 од 31.03.2004 године)
Правни основ: чл. 36 и чл.78 став 1 тачка 6, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)
Рок за поступање: 45 дана
Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази
3. Прибавити сагласност Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара на пројектну документацију у делу који се односи на реконструкцију инсталације за гашење пожара у командној соби.
Правни основ: чл.33 ст.1 тч.2, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)
Рок за поступање: 45 дана
Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази
4. Прибавити сагласност Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене овереној техничком документацијом за извршену реконструкцију инсталације за гашење пожара у командној соби.
Правни основ: чл.36 ст.2 тч.4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)
Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

5. Прибавити сагласност Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара на пројектну документацију у делу који се односи на извршену реконструкцију стабилне инсталације за дојаву пожара.

Правни основ: чл.33 ст.1 тч.2, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

6. Прибавити сагласност од Подручне јединице органа државне управе надлежног за послове заштите од пожара, ради утврђивања подобности објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у овереној техничкој документацији за извршену реконструкцију стабилне инсталације за дојаву пожара.

Правни основ: чл.36 ст.2 тч.4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

7. Извршити контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара, који нису контролисани, у складу са законом и техничким прописима, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити исправу од овлашћеног правног лица.

Правни основ: члан 43. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл. 3. став 1. тачка 13), чл. 5. чл. 23. и чл. 25.

Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

8. Довести у исправно и функционално стање стабилну инсталацију за дојаву пожара са централом типа „Aritech“ која је смештена у командној соби укључујући и све предвиђене извршне функције централе (нпр. управљање инсталацијом за одимљавање и надпритисак, системима за гашење пожара и др.), извршити потребна испитивања, евентуалне недостатке отклонити и сачинити исправу о томе.

Правни основ: чл.43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 28 и 31, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16) и чл. 72, 73 и 74 Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

9. Довести у исправно и функционално стање стабилну инсталацију за дојаву пожара са централом типа „Aritech“ која је смештена испред просторије трафостанице, извршити потребна испитивања, евентуалне недостатке отклонити и сачинити исправу о томе.
Правни основ: чл.43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 28 и 31, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16) и чл. 72, 73 и 74 Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

10. Довести у исправно и функционално стање стабилну инсталацију за дојаву пожара са централом типа „Aritech“ која је смештена испред просторије дизел-електричног агрегата, извршити потребна испитивања, евентуалне недостатке отклонити и сачинити исправу о томе.
Правни основ: чл.43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 28 и 31, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16) и чл. 72, 73 и 74 Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

11. Довести у исправно и функционално стање стабилну инсталацију за дојаву пожара са централом типа „Aritech“ која је смештена испред просторије магацина уља и мазива, извршити потребна испитивања, евентуалне недостатке отклонити и сачинити исправу о томе.
Правни основ: чл.43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 28 и 31, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16) и чл. 72, 73 и 74 Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

12. Извршити детаљан (петогодишњи) преглед и испитивање стабилне инсталације за аутоматско откривање и дојаву пожара са главном централом типа „Aritech“ која је смештена у командној соби са подцентрама, евентуалне недостатке отклонити и сачинити Исправу о томе.

Правни основ: чл. 43, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 75, Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93) и V.3. Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

13. Извршити обуку лица која дежурају поред дојавне централе стабилног система за откривање и дојаву пожара од стране произвођача или овлашћеног правног лица и сачинити записник (саставни део записника су потписи лица као доказ о присуству обуци).

Правни основ: члан 43. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл. 18. Правилника о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

14. Извршити редовне провере (двомесечне прегледе) стабилних инсталација за откривање и дојаву пожара, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити стручни извештај.

Правни основ: чл. 43, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл. 71, Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

15. Извршити редовну контролу уграђених стабилних система за гашење пожара (стабилни систем за гашење пожара водом - дренчер систем, стабилни системи за гашење пожара гасом СО-2 и стабилни систем за гашење пожара гасом „Novac“) од стране овлашћеног тела, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити одговарајуће Исправе о контролисању уграђених стабилних система за гашење пожара.

Правни основ: чл. 43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.4., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

16. Извршити редовну контролу исправности система за одвођење дима и топлоте и надпритисне вентилације од стране овлашћеног тела, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити одговарајуће Исправе о контролисању исправности система за одвођење дима и топлоте.

Правни основ: чл. 43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.6., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

17. Извршити испитивање изведене нужне расвете са резервним извором напајања дезел-електричног генератора, евентуалне недостатке отклонити и сачинити записник о томе.
Правни основ: чл. 40 став 1 и 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са V.б., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

18. Извршити контролу инсталације за заштиту објекта од атмосферског пражњења, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити извештај о контролисању.

Правни основ: чл. 40.став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), у складу са чл.15 и 16 Правилник о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ" бр. 11/96) и у складу са СРПС ЕН 62305-3.

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

19. Отклонити квар настао у инсталацији ниског напона и сачинити извештај о томе.

Правни основ: чл. 40.став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

20. Извршити испитивање електричне инсталације ниског напона у објекту, инсталација развода електричне енергије и заштитних уређаја који су саставни део ове инсталације, евентуалне недостатке отклонити и сачинити записник о томе.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са 192, Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ" бр. 53 и 54/88 и 28/95)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

21. Извршити функционалну пробу двостраног 10 KV напајања, као и аутоматског пребацивања напајања са једног трансформатора на други, евентуалне недостатке отклонити и сачинити записник о томе.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

22. Извршити комплетну редовну контролу исправности елемената система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности (врата отпорна према пожару на границама пожарних сектора), уношењем потребних података у евиденцију о контроли.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) у складу са чл.25, Правилник о техничким нормативима за аутоматско затварање врата или клапни отпорних на пожар ("Сл. лист СФРЈ" бр. 35/80)

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

23. Извршити обележавање смерова евакуација, постављањем стрелица и ознака које упућују ка излазу кроз евакуационе излазе 1, 3 и 4.

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

24. Обезбедити, у сваком тренутку, потребну количину воде у резервоару воде за напајање дренчер система и система водене завесе, у складу са Планом заштите од пожара.

Правни основ: чл. 77 став 1 тачка 5, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

Рок за поступање: 45 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

О поступању по изреченој мери за отклањање незаконитости надзирани субјекат је дужан да обавести инспектора у року од 2 дана по истеку напред датих рокова, без обзира да ли је поступио по мери и извршио је или не, сходно чл. 27 ст. 2 закона о инспекцијском надзору («Сл. Гласник РС», бр. 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018). Уз обавештење, надзирани субјекат ће приложити документацију, односно други материјал (фотографије и др.) из кога је видљиво да су утврђена незаконитост и њене штетне последице отклоњене, а прописане обавезе испуњене.

Ако надзирани субјекат у остављеном року не поступи по изреченој мери за отклањање незаконитости која је унета у овај записник, не отклони незаконитост и штетне последице и не испуни прописане обавезе, инспектор ће донети решење којим изриче мере за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза

7. Примедбе на записник

Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника.

Записник је прочитан и надзирани субјекат на њега примедби нема – има

Записник је сачињен у 3 истоветна примерка, одкојих се 1 доставља надзираном субјекту, а 2 примерка су за потребе инспекције.

Записник сачињен у Београду, 28.04.2021. године

Надзирани субјекат/присутно лице

(потпис)

Инспектори

полицијски саветник
G. Radivojević
Горица Радивојевић

полицијски саветник
V. Stamenović
Весна Стаменовић

виши полицијски сарадник
A. Milić
Александар Милић

Прилози:

- контролна листа

Достављено:

- надзираном субјекту
- Управи/Одељењу за ванредне ситуације
- Архиви