

8.5.2018.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Београду
Одељење за спровођење превентивних мера
при коришћењу објеката
Београд
Предмет 09/8 бр. 217.1-1021/2018
Дана 08.05.2018. године

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

1. Општи подаци о надзору и надзираном субјекту

Састављен дана 08.05.2018. године, у 13:53. часова, у Ул. Мије Ковачевића бр. 2-4, Палилула, Београд у предмету вршења ванредног канцеларијског инспекцијског надзора у погледу утврђивања спровођења мера заштите од пожара сходно чл. 73 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09 и 20/15), чл. 29 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15), чл. 31 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС" бр. 48/94 и 101/05 "Сл. гласник РС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005), а у вези са чланом 2. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15)

Разлози за ванредан инспекцијски надзор:

- неопходност предузимања хитних мера ради спречавања или отклањања непосредне опасности

Инспекцијски надзор су извршили инспектори:

- виши полицијски инспектор, Владимир Стојановић, бр. службене легитимације: 131674
- самостални полицијски инспектор, Горан Аксентијевић, бр. службене легитимације: 120411

Инспекцијски надзор је извршен као самосталан

Инспекцијски надзор је извршен код надзираног субјекта који је регистровани субјекат (субјекат из члана 33. став 2. Закона о инспекцијском надзору).

Правно лице

Пословно име и назив: АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д., Немањина број 6, БЕОГРАД, МБР: 21127094, ПИБ:
109108420, Категорија II, Контакт: ,

Заступник/одговорна лица: Мирољуб Јефтић, ЈМБГ: [REDACTED], функција: в.д. директора, тел.: [REDACTED]

Код надзираног субјекта је пре инспекцијског надзора утврђен повећан ризик у складу са одредбама Уредбом о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 76/10), решењем о категоризацији утврђена повећана категорија угрожености, сходно чл. 23 и 24 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09 и 20/15).

Инспекцијски надзор извршен је, дана: 08.05.2018. године.

Инспекцијски надзор је извршен:

- ПОДЗЕМНА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ВУКОВ СПОМЕНИК, Рузвелтова 66, БЕОГРАД
Категорија II

Инспекцијски надзор је извршен на основу чл. 73 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/09 и 20/15), чл. 29 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15), чл. 31 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС" бр. 48/94 и 101/05 "Сл. гласник СРС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005), а у вези са чланом 2. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15). Инспекцијски надзор је покренут по службеној дужности - по плану инспекцијског надзора.

Налог за инспекцијски надзор

Да

Име и презиме лица које је издало налог: Раде Милошевић

Функција лица које је издало налог: Начелник Управе

Датум издавања налога: 08.05.2018. године

Предмет налога:

1. смањење ризика од настанка пожара и експлозија
2. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара на суседне објекте
3. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара и дима унутар објекта
4. омогућавање сигурне и безбедне евакуације људи, односно њихово спашавање
5. омогућавање ефикасног гашења пожара
6. провера организационог облика послова заштите од пожара
7. провера обучености запослених из области заштите од пожара
8. исправност и контрола инсталација и уређаја са аспекта заштите од пожара

- није обавештен о предстојећем инспекцијском надзору из следећих разлога: неопходност предузимања хитних мера ради спречавања или отклањања непосредне опасности

Инспекцијски надзор је почео:

- уручењем налога за инспекцијски надзор надзираном субјекту;

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

- Никола Пурић, виши референт заштите од пожара, тел. _____

О вршењу надзора упознат је Никола Пурић, виши референт заштите од пожара.

2. Предмет инспекцијског надзора

1. смањење ризика од настанка пожара и експлозија
2. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара на суседне објекте
3. спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара и дима унутар објекта
4. омогућавање сигурне и безбедне евакуације људи, односно њихово спашавање
5. омогућавање ефикасног гашења пожара
6. провера организационог облика послова заштите од пожара
7. провера обучености запослених из области заштите од пожара
8. исправност и контрола инсталација и уређаја са аспекта заштите од пожара

3. Ток и садржај предузетих радњи ради утврђивања чињеница и других радњи у поступку

Пре почетка инспекцијског надзора, инспектор је прикупио податке о претходним инспекцијским надзорима над надзираним субјектом и друге податке од значаја за предстојећи надзор, путем информационог система и других база података, као и путем непосредног сазнања и информисања и на други одговарајући начин, као и прибавио јавне исправе и податке из евиденција, односно регистара које воде надлежни државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења, који су неопходни за инспекцијски надзор, и то:

- АПР;
- Досије.

3.1. Радње предузете ради утврђивања чињеница

У инспекцијском надзору су предузете следеће радње ради утврђивања чињеница:

- 1) Увид у пословне књиге, опште и појединачне акте, евиденције, уговоре, планске документе и другу документацију надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор
 - лице је обавезно да донесе План заштите од пожара
 - Програм обуке запослених радника: 217.9-1009/15-07/9, од 8/12/2015. године.
 - Служба заштите од пожара: Послови дежурства и непосредног гашења пожара поверени су Друштву за заштиту од пожара и обезбеђење објеката и имовине „FULL PROTECT“ д.о.о. из Београда, Немањина бр. 4 на основу Уговора бр.300/2015-935.
 - Достављен је списак радника запослених у предузећу „FULL PROTECT“ д.о.о. који су положили стручан испит из области заштите од пожара, који раде на железничкој станици „Вуков споменик“, и то:
 1. Зоран Перковић, уверење број 152-3953/94;
 2. Бојан Руменковић, уверење број 152-2699/10;
 3. Јован Бавић, уверење број 152-2690/96;
 4. Гаврило Динић, уверење број 152-2029/97;
 5. Зоран Попов, уверење број 152-1-74/14;
 6. Велимир Златановић, уверење број 152-2706/10;
 7. Драгоје Војиновић, уверење број 152-1-1899/14;
 8. Дејан Тодоровић, уверење број 152-1-9139/17.
 - Служба заштите од пожара: За спровођење заштите од пожара на објектима "Инфраструктуре железнице Србије" а.д. у склопу Центра за безбедност обављају запослени у Одељењу за безбедност Београд, и то:
 1. Слободан Берић, начелник Одељења за одбрану и ванредне ситуације, Уверење о положеном стручном испиту број 152-1133/06 од 19.05.2006. године;
 2. Милојко Старчевић, начелник одељења за безбедност Београд, Уверење о положеном стручном испиту број 152-2695/10 од 23.07.2010. године;
 3. Никола Пурић, виши референт за заштиту од пожара, безбедност и контролу, Уверење о положеном стручном испиту број 152-336/87-06 од 22.01.1988. године
 - Обука запослених радника: Записници о извршеној провери знања из области заштите од пожара, од стране Николе Пурића, вишег референта за заштиту од пожара, и то:
 - у периоду од 24.07.-01.08.2016. године за 5 запослених радника;
 - у периоду од 01.08.-04.08.2016. године за 20 запослених радника;
 - у периоду од 01.08.-04.08.2016. године за 6 запослених радника.
 - План заштите од пожара: 217.5-3/2008-06 од 3/3/2008. године.

- ПОДЗЕМНА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ВУКОВ СПОМЕНИК, Рузвелтова бб, БЕОГРАД, Категорија II
- основни инспекцијски преглед објекта: 217.1-1761/98 од 9/29/1998. године.
- претходни инспекцијски преглед објекта: 217.1.-1299/2015 од 10/14/2015. године.
- Редован инспекцијски преглед, 217.1-79/14 од 2/12/2014. године.

Попис преузетих докумената чини саставни део овог записника.

- 2) Преглед и провера локације, земљишта, објекта, пословног и другог нестамбеног простора, постројења, уређаја, опреме, прибора, возила и других наменских превозних средстава, других средстава рада, производа, предмета који се стављају у промет, робе у промету и других предмета којима надзиран субјекат обавља делатност или врши активност, као и других предмета од значаја за инспекцијски надзор
- Исправе о периодичном контролисању мобилних уређаја за гашење пожара, од стране „FULL PROTECT“ д.о.о., и то:
 - број 141/18-30-2 од 05.02.2018. године (10 мобилних уређаја за гашење пожара);
 - број 141/18-30-3 од 02.02.2018. године (14 мобилних уређаја за гашење пожара);
 - број 141/18-30-4 од 02.02.2018. године (6 мобилна уређаја за гашење пожара);
 - број 141/18-30-5 од 02.02.2018. године (14 мобилних уређаја за гашење пожара);
 - број 141/18-30-6 од 05.02.2018. године (17 мобилних уређаја за гашење пожара);
 - број 141/18-30-7 од 02.02.2018. године (3 мобилна уређаја за гашење пожара).
 - Исправа број 141/18-30-8 од 02.02.2018. године о контролисању инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, од стране „FULL PROTECT“ д.о.о.
 - Извештај од 14.12.2017. године о провери рада релејне заштите и испитивању трансформатора у ТС 10/0,4кV, В 1667, од стране СЕКЦИЈА ЗА ЕТП БЕОГРАД - ОЈ Деоница за електрична мерења и релејну заштиту Београд
 - Мерење отпора уземљења од 20.11.2017. године, од стране СЕКЦИЈА ЗА ЕТП БЕОГРАД - ОЈ Деоница за електрична мерења и релејну заштиту Београд
 - Извештај од 08.12.2017. године о прегледу громобранске инсталације и мерењу прелазног отпора распрострања уземљивача, од стране Секција ЕТП-Београд - Лабораторија за ел. мерења и релејну заштиту
 - Достављен је извод из свеске о редовној проби рада дизел електричног агрегата, последњи пут вршено 25.04.2018. године од стране Службе одржавања
 - Извештај о проби функционалности противпожарних клапни од 26.04.2018. године, оверен од стране Шефа деонице ЕМУ Вуков споменик - Михаила Радуловића
 - Достављен је примерак ЗАХТЕВА за обављање радова заваривања / резања / лемљења од 11.04.2018. године, од стране Сектора за безбедност - Одељења за унутрашњу безбедност и заштиту
 - Сертификати од 27.07.2017. године о контролисању покретних степеница, од стране „ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ“, и то:
 - број 2-0353-3-С-17 за ескалатор број 1, фабрички број 2015;
 - број 2-0353-2-С-17 за ескалатор број 2, фабрички број 2016;
 - број 2-0353-3-С-17 за ескалатор број 3, фабрички број 2017.
 - Извештај број ИК - 9185/17 од 06.10.2017. године о контролисању лифта фабрички број 52395, од стране Института за заштиту на раду АД, Нови Сад
 - Достављена је изјава оверена од стране шефа ЕМУ Вуков споменик - Михаила Радуловића да се редовно врши контрола електроенергетских постројења и инсталација високог и ниског напона, општег налажања електричном енергијом, инсталација развода електричне енергије и заштитних уређаја који су саставни део ових инсталација

- Достављен је примерак одржавања - замене филтера у систему вентилације. Ради се редовно, последњи пут 26.04.2018. године.

4. Утврђено чињенично стање

4.1. Опис откривених незаконитости – утврђени недостаци:
 Нормативно уређење (незаконитост-недостатак):

1. Нису изведени радови на изградњи система за надзор и селективну контролу изолованости електроенергетске НН мреже и инсталације железничког стајалишта "Вуков споменик", у складу са одобреном техничком документацијом од стране ове Управе (решење бр. 217.3-248/04-06 од 31.03.2014 године)

Доказ: Утврђено инспекцијским прегледом

Правни основ: чл. 36, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

2. Правно лице нема израђен нормативни акт План заштите од пожара на који је прибављена сагласност Министарства унутрашњих послова.

Доказ: Утврђено инспекцијским прегледом, а дефинисано као обавеза Решењем о категоризацији број 217.10-63/2018-09/8 од 08.05.2018. године

Правни основ: чл. 27, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

3. Није обезбеђен потребан број лица стручно оспособљених за спровођење и организовање превентивних мера и сталног дежурства.

Доказ: Инспекцијским прегледом је утврђено да су послови дежурства и непосредног гашења пожара поверени Друштву за заштиту од пожара и обезбеђење објеката и имовине „FULL PROTECT“ д.о.о. из Београда, Немањина бр. 4 на основу Уговора бр.300/2015-935, али није достављено да наведено правно лице испуњава услове и има овлашћење од стране Министарства унутрашњих послова за обављање послова дефинисаних чланом 24. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09 и 20/15).

Правни основ: чл. 24 став 2 и члан 25, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

Контролисани објекти (незаконитост-недостатак):

ПОДЗЕМНА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ВУКОВ СПОМЕНИК, Рузвелтова бб, БЕОГРАД, Категорија II

4. Није извршена редовна контрола исправности мобилних уређаја за почетно гашење пожара од стране овлашћеног тела (контролно испитивање).

Доказ: Утврђено инспекцијским прегледом

Правни основ: чл. 43, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са V.2, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

5. Није извршена комплетна редовна контрола исправности хидрантске инсталације од стране овлашћеног тела.

Доказ: Достављена је Исправа број 141/18-30-8 од 02.02.2018. године о контролисању инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, од стране „FULL PROTECT“ д.о.о., које нису у потпуности израђене у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја

за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16), као на пример: у тачки Г. Исправе није наведен и Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник РС" бр. 3/2018); није извршено испитивање суве хидрантске инсталације; у тачки Д. Исправе није дат одговарајући опис хидрантске инсталације; измерени проток у л/с је превелики у односу на статички и динамички притисак...
Правни основ: чл. 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са члан 30 и 32, Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник РС" бр. 3/2018), V.1, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

6. Не врши се редовна контрола исправности инсталације противпаничне расвете.

Доказ :Нису достављени извештаји о испитивању.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са члан 109, Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ" бр. 53 и 54/88 и 28/95)

7. На више места у објекту нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију људи, као на пример:

- на излазу са техничке етаже на евакуационом путу су постављени метални ормани;
- на излазу „1“ са перона нема светла у претпростору;
- ка вентилској станици не ради светло опште расвете;
- на излазу „1“ ка подземној гаражи не ради светло опште расвете;
- на евакуационом излазу 3/4, излазна врата из степеништа су закључана и не могу да се отворе

Доказ :Утврђено инспекцијским прегледом

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

8. Није у потпуно исправном стању лифт који је предвиђен за рад у случају пожара.

Доказ :У достављеном Извештају број ИК - 9185/17 од 06.10.2017. године о контролисању лифта фабрички број 52395, од стране Института за заштиту на раду АД, Нови Сад, је констатовано да у кабини лифта нужно осветљење није у функцији.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

9. Не врши се редовна контрола исправности система за откривање и дојаву пожара од стране овлашћеног тела.

Доказ :Нису достављене одговарајуће Исправе о контролисању инсталација и уређаја стабилних система за аутоматско откривање и дојаву пожара

Правни основ: чл. 43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са 75, Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93), V.3., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

10. Не врши се редовна контрола уграђених стабилних система за гашење пожара од стране овлашћеног тела.

Доказ :Нису достављене одговарајуће Исправе о контролисању уграђених стабилних система за гашење пожара, и то за: стабилни систем за гашење пожара водом - дренчер систем, стабилни систем за гашење пожара гасом СО-2 и стабилни систем за гашење пожара гасом халон.

Правни основ: чл. 43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са V.4., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

11. Не врши се редовна контрола исправности система за одвођење дима и топлоте од стране овлашћеног тела.

Доказ :Нису достављене одговарајуће Исправе о контролисању исправности система за одвођење дима и топлоте.

Правни основ: чл. 43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са V.6., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

12. Не врши се редовна контрола исправности система опште и локалне вентилације.

Доказ :Није формирано упутство за одржавање система опште и локалне вентилације. Достављен је извод из Дневника одржавања филтера у систему вентилације, који не садржи и друге превентивне прегледе, као на пример: провера исправности вентилата, функционална проба рада вентилатора и др.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

13. Не спроводе се у потпуности мере заштите од пожара и експлозија приликом обављања послова заваривања, резања и лемљења на привременим местима.

Доказ :Достављен је примерак ЗАХТЕВА за обављање радова заваривања / резања / лемљења од 11.04.2018. године, од стране Сектора за безбедност - Одељења за унутрашњу безбедност и заштиту, али није достављено ОДОБРЕЊЕ за обављање тих радова и ЗАПИСНИК о примопредаји радова.

Правни основ: чл. 77 став 1 тачка 6, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са Уредбом о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења ("Сл. гласник СР Србије", бр. 50/1979)

14. Не врши се редовна контрола исправности дизел електричног агрегата.

Доказ :Нису достављени Извештаји о радовима одржавања дизел електричног агрегата.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

15. Нису достављени Извештаји о провери функционалности система за уземљење контактне мреже.

Доказ :Утврђено инспекцијским прегледом

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

16. На више места у објекту се складишти горив и функционално неприпадајући материјал, као на пример: на улазу у подстаницу 3 дрвене столице, картони; картони и гуме за кола на улазу у енергетски блок; на излазу ка парку са евакуационог степеништа 3/4 пуно папира...

Доказ : Утврђено инспекцијским прегледом

Правни основ: чл. 78 став 1 тачка 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

ПОДЗЕМНА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ВУКОВ СПОМЕНИК, Рузвелтова бб, БЕОГРАД,
Категорија II

НАПОМЕНА: Како је дана 08.05.2018. године од стране овлашћених лица Управе за ванредне ситуације у Београду извршен нови, ванредни – допунски инспекцијски надзор објеката Подземне железничке станице „Вуков споменик“ у циљу разврставања истих у категорије угрожености од пожара (Записник број 217.10-63/2018-09/8 од дана 08.05.2018. године) у складу са Уредбом о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС“, бр. 76/2010), истовремено је извршен и инспекцијски преглед у погледу утврђивања и спровођења мера заштите од пожара у складу са утврђеном категоријом, а о чему је сачињен Записник бр. 217.1-1021/2018-09/8 од дана 08.05.2018. године којим су констатоване утврђене неправилности и незаконитости код предметног објекта, предложене мере за отклањање истих, као и рокови за њихово отклањање. По истеку рокова предложених Записником бр. 217.1-1021/2018-09/8 од дана 08.05.2018. године донеће се Решење о налагању мера управљених према надзираном субјекту.

- Постојећа централа за дојаву пожара није у функцији. Присутни прегледу су изјавили да је у поступку набавка нове централе за дојаву пожара како би се цео систем за откривање и дојаву пожара довео у исправно стање. С обзиром на наведено, тачка број 3.14 из Контролне листе неће бити предмет налагања мера.

- У подземној железничкој станици Вуков споменик не постоји: уграђен систем за детекцију експлозивних атмосфера; Уграђене електрични уређаји и инсталације у противексплозијској заштити; Систем за одвођење статичког електрицитета; заштита подних површина и базишта са аспекта обезбеђења електропроводљивости; Неком од признатих метода извршена додатна процена ризика од пожара и експлозије; стога тачке број 3.15., 3.16., 3.23., 3.24., 3.27., 3.28., 4.1. из Контролне листе неће бити предмет налагања мера.

- Решења, сагласности....

1. Потврда од дана 10.05.2006. године од стране "SAUTER"-а, да је извршена "миграција" на нови систем "novaPro EY3600" на нивоу централног рачунара CSNU-а. Учињен прелазак је по изјави у складу са одобреном инвестиционо-техничком документацијом, а у циљу модернизације. Нису рађене никакве измене на нивоу подцентра које управљају пожарним системима и трафостаницама.

2. Записник бр. 18/06-2087 од дана 09.05.2006. године од стране комисије ЈП "Железнице Србије" о успешном пуштању у рад система "SAUTER".

3. Сертификат о извршеној обуци диспечера у КОЦ-у за коришћење програмског пакета "novaPro EY3600", извршеној у периоду мај-јун 2006. године од стране "SAUTER"-а, за 11 запослених.

4. Потврда од 16.01.2002. године да су Милић Александар, Илић Биљана, Ајдини Назим и Степановић Саша децембра 2001. године успешно завршили обуку за рад на централном рачунару система ЦСНУ-а, као и постојећим подстаницама РСЗ, од стране фирме "Саутер"

5. Решење бр. 217.3-917/03-06 од 02.07.2003 год. којим је дата сагласност ЈЖТП "БЕОГРАД" СЕКТОРУ ЕТП на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за уземљење возних водова у железничком стајалишту "Вуков споменик" у Београду, од стране УППП МУП-а.

6. Решење бр. 217.4-78/07-06/4 од 30.03.2007.г. којим се даје сагласност да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене инвестиционо-техничком документацијом за уземљење возних водова

у железничком стајалишту "Вуков споменик" у Београду, издато од стране МУП РС, Сектор за заштиту и спашавање, УЗЗС у Београду.

7. Решење бр. 217.3-248/04-06 од 31.03.2004 год. којим је дата сагласност ЈЖТП "БЕОГРАД" Д.О.О. на инвестиционо-техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију система за надзор и селективну контролу изолованости електроенергетске НН мреже и инсталације железничког стајалишта "Вуков споменик" у Београду, од стране УППП МУП-а.

8. Решење бр. 217.3-155/04-06 од 07.04.2004 год. којим је дата сагласност ЈЖТП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈИ ЗА ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ на инвестиционо-техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за изградњу система за аутоматску наплату превоза (АНП) на станицама и стајалиштима Беовоз-а, од стране УППП МУП-а.

9. Решење бр. 217.4-123/07-06/4 од 24.04.2007.г. којим се даје сагласност да су спроведене мере предвиђене инвестиционо-техничком документацијом за изградњу система за аутоматску наплату превоза (АНП) на станицама и стајалиштима Беовоз-а, од стране МУП РС, Сектор за заштиту и спашавање, УЗЗС у Београду.

- Инспекцијском прегледу су присуствовали и:

- Драган Миковић, командант ватрогасно спасилачког батаљона Звездара;
- Слободан Бошковић, командир техничке чете ВСБ Београд;
- Милош Мајсторовић, шеф смене ватрогасно спасилачке бригаде Београд.

- Ватрогасно спасилачка бригада Београд је дала **МИШЉЕЊЕ О УНАПРЕЂЕЊУ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА:**

Сагледавајући најбрже и најефикасније начине приласка, системе заштите, могућности кретања људства, расположиву технику и опрему, начине коришћења опреме и технике уз вођење рачуна о личної безбедности утврдили смо следеће:

1. Помоћни улаз-излаз са колосека десни Банат ка ул.Цвијићева испод надвожњака налази се на стационачи 3+230 метара и простира се на укупној дужини 130 метара. Улаз је са колосека закључан ланцем и катанцем, метална врата у ходницима (отворена и оштећена) и ел. инсталација нису у функционалном стању као и опрема која је инсталирана и предвиђена за потребе склоништа (вентилација, аку-батерије филтери, агрегат и др.). У ходнику испред врата склоништа налази се стајаћа вода дубине око 10 цм. У случају пожара или истицања опасне материје која је лакша од ваздуха дим и опасне материје би продрле у евакуационе улазе са могућношћу изласка на површину земље.

2. Помоћни улаз-излаз из колосека десни Банат ка ул.Прерадовићева налази се на стационачи 3+650 метара и простира се на укупној дужини 190 метара. Улаз је закључан са ланцем и катанцем, метална врата у ходницима и ел. инсталација нису у функционалном стању (отворена су и оштећена) као и опрема која је инсталирана за потребе склоништа. На улазу у бетонски ходник извире вода испод степенишног простора и отиче ка колосеку. Због наведеног у случају пожара или истицања опасне материје која је лакша од ваздуха дим и опасна материја би продрле у евакуационе улазе са могућношћу изласка на површину земље.

3. Помоћни улаз-излаз са колосека десни Банат ка ул.Мије Ковачевића (Студентски дом) налази се на стационачи 4+030 метара и простира се на укупној дужини 140 метара. Улаз је са колосека закључан са ланцем и катанцем, метална врата у ходницима и ел. инсталација нису у функционалном стању. У случају пожара или истицања опасне материје која је лакша од ваздуха дим и опасне материје би продрле у евакуационе улазе са могућношћу изласка на површину земље.

4. Помоћни улаз-излаз са колосека десни Банат до излаза код Каленић пијаце налази се на стационачи 2+366 метара и простира се на укупној дужини 182 метра. Улаз је отворен јер су отворена једна врата док су друга затворена. Врата на улазу и у ходницима и ел. инсталације нису у функционалном стању. У случају пожара или истицања опасне материје која је лакша од ваздуха дим и опасне материје би продрле у евакуационе улазе са могућношћу изласка на површину земље.

- 5 Помоћни улаз-излаз код Каленић пијаце са колосека Леви на колосек Десни Банат налази се на стационажи 2+351 метара са висинском разликом 1,3 метра. На улазу-излазу из Левог Баната у бетонски пролаз налази се решетка са уским пролазом димензија 1,5 мет. x 0,8 мет. док се на улазу-излазу Десни Банат налазе метална врата која су блокирана и не могу да се отворе без употребе развалних алата.
- 6 Помоћни улаз-излаз код Каленић пијаце са колосека Леви на колосек Десни Банат налази се на стационажи 1+663 метра. На улазу-излазу из тунелске цеви из Левог Баната у бетонски пролаз не постоје врата. Улаз је отворен, отежан и сужен због бетонских канала у којима се налазе каблови. Кроз бетонски пролаз се може изаћи на колосек Десни Банат јер се на излазу не налазе врата већ само бетонски отвор за пролаз. У случају пожара или истицања опасне материје која је лакша од ваздуха дим и опасне материје би продрле у евакуационе улазе са могућношћу изласка на површину земље.
- 7 Помоћни улаз-излаз код Карађорђевог парка са колосека Леви на колосек Десни Банат налази се на стационажи 1+570 метара. На улазу-излазу из тунелске цеви левог Баната у бетонски пролаз постоје метална решеткаста врата која могу да се отворе. Кроз бетонски пролаз може се прећи у тунелску цев Десни Банат. На излазу се налазе метална врата која су широм отворена. У случају пожара или истицања опасне материје која је лакша од ваздуха дим и опасне материје би продрле у евакуационе улазе са могућношћу изласка на површину земље.
- У тунелским цевима Леви и Десни банат нема техничких канала за прикупљање отпадних вода. Тунелске цеви поседују само бетонске канале за смештај каблова.
- На основу наведеног ради ефикаснијег интервенисања потребно је урадити следеће:
- ☐ Наведене улазе –излазе и обе тунелске цеви довести у функционално стање.
 - ☐ Инсталирати суву хидрантску мрежу у ходницима за евакуацију како би се у случају потребе вода за гашење директно са возила са коте терена допремила путем цевовода до изласка на колосек и перонски део.
 - ☐ Постојећу суву хидрантску мрежу довести у исправно стање и испитати.
 - ☐ Склоништа са пратећом опремом и техником довести у функционално стање.
 - ☐ Метална врата на улазима, излазима и ходницима поправити и ставити у функцију. На местима где се налазе решеткаста врата иста заменити са вратима која онемогућавају продор дима и опасних материја из тунелских цеви ка путевима евакуације.
 - ☐ На вратима за улазак и излазак у ходнике за евакуацију обавезно уградити паник браве како би се омогућило брзо напуштање и улазак у простор, а брзим затварањем спречио продор дима и других опасних материја.
 - ☐ Обележити смерове евакуације у тунелима и наведеним улазима и излазима.
 - ☐ Електричну инсталацију и светиљке довести у исправно стање како би се омогућила сигурна евакуација, олакшало кретање угрожених људи и ватрогасаца спасилаца.
 - ☐ На наведеним улазима излазима инсталирати по три утичнице за напајање ел. енергијом за потребе интервенисања.
 - ☐ Урадити процену ризика за транспорт опасног терета, планове поступања, процедуре рада и др. и са истима упознати ватрогасце спасиоце.
 - ☐ У случају одлуке о превозу опасног терета кроз тунеле, потребно је забранити коришћење тунелске цеви Леви Банат јер је истој немогућ приступ ватрогасно спасилачких екипа, ефикасно и безбедно интервенисање.
 - ☐ Теретни саобраћај обављати само у десној тунелској цев Десни банат у периоду од 00,00 до 04,00 часова када се не одвија путнички саобраћај, под условом да се претходно затворе везе са тунелском цев ЛЕВИ БАНАТ.
 - ☐ Све системе заштите од пожара, технику и мобилну опрему у станицама Вуков споменик, Карађорђевог парк и Панчевачки мост, на путевима евакуације и приступним путевима довести у исправно стање и функцију у складу са Законом о заштити од пожара и подзаконским актима.
 - ☐ Инсталирати систем видео надзора у тунелским цевима и на путевима евакуације.
 - ☐ Повећати број радника задужених за обезбеђење и противпожарну заштиту са два извршиоца на шест ради ефикасног извршавања свих задатака приликом настанка акцидента (отварање врата,

укључивање вентилације, гашење почетних пожара, комуникација са професионалном ватрогасном јединицом)

Обавезан мониторинг на улазима у тунел (термовизијски сензори, камере и присуство одговорних лица која могу да уоче потенцијалну опасност).

Интерним актом регулисати процедуру обавештавања Управе и Сектора за транспорт опасног терета, поступање у случају ванредног догађаја и акцидента (обавезе машиновође, радника обезбеђења, отправника, присутног особља и др.), приоритете у информисању и омогућавању уласка ватрогасаца спасилаца у објект.

Вршити редовну контролу и проверу знања радника задужених за послове заштите и спасавања на наведеним железничким станицама. Формирати заједничку комисију ради провера знања и процедура рада.

Омогућити прилаз ватрогасним возилима до станица «Карађорђево парк» и «Панчевачки мост».

Напомена:

Ватрогасно спасилачка бригада Београд за интервенисање у тунелима и подземљу нема довољно технике и опреме чиме би омогућили потпуну безбедност ватрогасаца спасилаца и ефикаснију интервенцију. Проблем је у недовољном броју вишесатних изолационих апарата за заштиту дисајних органа. ВСБ Београд поседује само 11 двобоцних изолационих апарата са ваздухом са аутономијом рада око 60 мин. а старим вишесатним кисеоничним је одавно истекао рок употребе. Са једнобоцним изолационим апаратом ватрогасац спасилац има аутономију рада од 25 до 35 минута у зависности од капацитета плућа и интензитета рада на терену. У случају интервенисања на основу извршених мерења и анализа дошли смо до закључка да је потребно од 10 до 12 минута од стицања на коју терена до силаска на перонски део, (развлачење ватрогасних црева и преношење опреме) а за поједине делове тунелских цеву између 25 и 30 минута у зависности од локације. Овај податак је веома битан јер у случају потребе ватрогасац спасилац би до доласка на место интервенисања већ потрошио расположиву количину ваздуха и не би могао да нормално да интервенише јер би се морао вратити назад. Са само 11 двобоцних апарата аутономије рада око 60 минута ограничене су нам оперативне могућности а и изолациони апарати су подједнако распоређени по градским станицама. Тренутан број термовизијских камера и детектора је недовољан јер исте поседују само две јединице. Систем везе тетра нема домет на перону подземне станице и тунелским цевима. Једино могућ начин успостављања радио везе је путем преноса информација са човеком као посредником који би се налазио између коте терена и перона односно колосека. Мобилна телефонија 064 функционише са повременим прекидима.

Не поседујемо специјално шинско возило за гашење пожара и интервенисање у тунелима. С обзиром на конфигурацију терена, не постоји могућност прилаза ватрогасних возила са копна ка Панчевачком мосту и Карађорђевом парку без већих грађевинских радова тако да ни специјално шинско возило које поседују неке ватрогасне јединице у европи и свету тренутно се не би могло искористити за безбедно и ефикасно интервенисање.

Како би првенствено заштитили животе путника, учеснике транспорта и ватрогасаца спасилаца, ради ефикаснијег интервенисања потребно је набавити следећу опрему:

Р.бр.	Назив ватрогасних справа и опреме	Ком.
1.	Вишесатни изолациони апарати са кисеоником 4 часа Дрегер или еквивалент	40
2.	Термовизијске ватрогасне камере	10
3.	Ручна преносна ватрогасна лампа лед у «ЕХ» изведби заједничка	30
4.	Одело за опасне материје «А» ниво заштите марке Дрегер или еквивалент	20
5.	Одело за прилаз ватри	20
6.	Развални батеријски алати марке Лукас или еквивалент	4
7.	Ручне радио станице са ларингофонима	50

8.	Двобоцни изолациони апарати са ваздухом	50
9.	Капуљаче за спасавање са Т рачвом	50
10.	Турбо маг млазнице за воду	30
11.	Ватрогасна «Ц» црева 15 м	500
12.	Ватрогасна «Б» црева 30 мет	150
13.	Ватрогасна «Б» црева 15 мет	200
14.	Кофери за преношење ватрогасних црева	60
15.	Млазнице заштитне лепезе 52 мм	30
16.	Ватрогасни конопц 30 мет.	50
17.	Расвета балони на батерије	10
18.	Брусилица на батеријски погон	10
19.	Тестера за дрво на батеријски погон	10
20.	Пнеуматски јастуки за подизање терета различите тежине за велике терете	12
21.	Комплет управљачких јединица уз јастуке за подизање терета	12
22.	Детектор покрета за ватрогасце спасиоце	100
23.	Детектор за откривање и мерење опасних материја	10
24.	Комплет ваздушних јастука за заптивање и спречавање истицања опасних материја	4
25.	Покретна шинска ручна колица за превоз опреме	2
26.	Лична лед лампа у «ЕХ» изведби појединачна	100
27.	Апсорбер Екопур за прикупљање и неутрализацију опасних материја	400

5. Мере за отклањање незаконитости

У складу са чланом 27. став 1. Закона о инспекцијском надзору, инспектор је, пошто је открио незаконитост у пословању / поступању надзираног субјекта, указао надзираном субјекту на незаконитост и опоменуо га због тога.

Инспектор је изрекао меру за отклањање незаконитости, у складу са овлашћењима из Закона о инспекцијском надзору («Сл. Гласник РС», бр. 36/15), Закона о заштити од пожара ("Сл. Гласник РС" бр. 111/09 и 20/2015), Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15), Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС" бр. 48/94 и 101/05 "Сл. гласник СРС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005).

Мере за отклањање незаконитости:

Налаже се:

1. Известити радове на изградњи система за надзор и селективну контролу изолованости електроенергетске НН мреже и инсталације железничког стајалишта "Вуков споменик" и прибавити сагласност надлежне подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара, да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене одобреном техничком документацијом (на исту је прибављена сагласност ове Управе под бројем 217.3-248/04-06 од 31.03.2004 године)

Правни основ: чл. 36, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

2. Израдiti нормативни акт План заштите од пожара и прибавити сагласност од стране Министарства унутрашњих послова.

Правни основ: чл. 27, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

3. Обезбедити потребан број лица стручно оспособљених за спровођење и организовање превентивних мера и сталног дежурства у складу са анализом обрађеној у Плану заштите од пожара.

Правни основ: чл. 24 став 2, члан 25 и члан 27 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

Објекат: ПОДЗЕМНА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ВУКОВ СПОМЕНИК, Рузвелтова бб, БЕОГРАД, Категорија II

Налаже се:

4. Извршити редовну контролу исправности мобилних уређаја за почетно гашење пожара од стране овлашћеног тела (контролно испитивање), евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити одговарајућу Исправу о контролисању исправности мобилних уређаја за почетно гашење пожара.

Правни основ: чл. 43, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са V.2, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

5. Извршити редовну контролу исправности хидрантске инсталације од стране овлашћеног тела, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити одговарајућу Исправу о контролисању исправности хидрантске инсталације.

Правни основ: чл. 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са члан 30 и 32, Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник РС" бр. 3/2018), V.1, Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

6. Извршити редовну контролу исправности инсталације противпаничне расвете, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити Извештај о томе.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са члан 109, Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ" бр. 53 и 54/88 и 28/95)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

7. Обезбедити услове за сигурну евакуацију људи отклањањем уочених недостатака, као на пример:

- уклонити постављене металне ормане са евакуационог пута на излазу са техничке етаже;
- довести у исправно стање светло опште расвете на излазу „1“ са перона, ка вентилској станици, на излазу „1“ ка подземној гаражи...
- на евакуационом излазу 3/4 обезбедити лаку манипулацију излазних врата отпорних на пожар.

Правни основ: чл. 40 став 1, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

8. Довести у исправно стање нужно осветљење у лифту који је предвиђен за рад у случају пожара.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

9. Извршити редовну контролу исправности система за откривање и дојаву пожара од стране овлашћеног тела (петогодишњи преглед), евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити одговарајуће Исправе о контролисању инсталација и уређаја стабилних система за аутоматско откривање и дојаву пожара

Правни основ: чл. 43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са 75, Правилник о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 87/93), V.3., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

10. Извршити редовну контролу уграђених стабилних система за гашење пожара (стабилни систем за гашење пожара водом - дренчер систем, стабилни систем за гашење пожара гасом СО-2 и стабилни систем за гашење пожара гасом халон) од стране овлашћеног тела, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити одговарајуће Исправе о контролисању уграђених стабилних система за гашење пожара.

Правни основ: чл. 43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са V.4., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која

добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

11. Извршити редовну контролу исправности система за одвођење дима и топлоте од стране овлашћеног тела, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити одговарајуће Исправе о контролисању исправности система за одвођење дима и топлоте.

Правни основ: чл. 43 и 44, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са V.6., Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. Гласник РС", бр. 52/15 и 59/16)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

12. Формирати Упутство за одржавање система опште и локалне вентилације и редовно вршити контролу исправности система опште и локалне вентилације у складу са формираним Упутством.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

13. Дефинисати и предвидети комплетне мере заштите од пожара и експлозија приликом обављања послова заваривања, резања и лемљења на привременим местима.

Правни основ: чл. 77 став 1 тачка 6, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) у складу са , Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења ("Сл. гласник СР Србије", бр. 50/1979)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

14. Извршити и редовно вршити контролу исправности дизел електричног агрегата (радови одржавања), евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити Извештај о томе.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратницом или личним уручењем

Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

15. Извршити и редовно вршити проверу функционалности система за уземљење контактне мреже, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити Извештај о томе.

Правни основ: чл. 40 став 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

16. Уклонити горив и функционално неприпадајући материјал из објекта, као на пример: на улазу у подстаницу 3 дрвене столице, картони; картони и гуме за кола на улазу у енергетски блок; на излазу ка парку са евакуационог степеништа 3/4 пуно папира...
Правни основ: чл. 78 став 1 тачка 4, Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015)

Рок за поступање: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника што се утврђује повратником или личним уручењем
Сразмерност мере: у складу са процењеним ризиком и економској снази

О поступању по изреченој мери за отклањање незаконитости надзирани субјекат је дужан да обавести инспектора у року од 2 дана по истеку напред датих рокова, без обзира да ли је поступио по мери и извршио је или не, сходно чл. 27 ст. 2 закона о инспекцијском надзору («Сл. Гласник РС», бр. 36/15). Уз обавештење, надзирани субјекат ће приложити документацију, односно други материјал (фотографије и др.) из кога је видљиво да су утврђена незаконитост и њене штетне последице отклоњене, а прописане обавезе испуњене

Ако надзирани субјекат у остављеном року не поступи по изреченој мери за отклањање незаконитости која је унета у овај записник, не отклони незаконитост и штетне последице и не испуни прописане обавезе, инспектор ће донети решење којим изриче мере за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза

6. Други подаци и наводи од значаја

У складу са Законом о инспекцијском надзору, Законом о прекршајима, Законом о привредним преступима, Законом о кривичном поступку и Законом о заштити од пожара, инспектор је овлашћен да:

- ако код надзираног субјекта открије незаконитост која је кажњива према закону или другом пропису, и поднесе надлежном правосудном органу кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка, односно изда прекршајни налог;
- ако код надзираног субјекта открије незаконитост, предузме и друге радње и мере на које је законом или другим прописом овлашћен (нпр. иницирање привременог или трајног одузимања дозволе).

Изузетно, када надзирани субјекат у остављеном року поступи према налогу, односно предлогу инспектора за отклањање незаконитости, ако се сматра да та незаконитост представља прекршај у складу са законом и другим прописом, инспектор против тог надзираног субјекта неће поднети захтев за покретање прекршајног поступка, односно неће му издати прекршајни налог када највиши износ запређене казне за прекршај не прелази 100.000 динара и није прописана заштитна мера, под условом да штетне последице нису наступиле, као и када су такве последице наступиле, али их је надзирани субјекат отклонио пре почињања поступка инспекцијског надзора или у остављеном року. О неподношењу захтева за покретање прекршајног поступка, односно не издавању прекршајног налога инспектор сачињава допуну записника о инспекцијском надзору, која садржи одговарајуће образложење.

7. Примедбе на записник

Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника.

Записник је прочитан и надзирани субјект на њега примедби нема – има

Записник је сачињен у 3 истоветна примерка, одкојих се 1 доставља надзираном субјекту, а 2 примерка су за потребе инспекције.

Записник сачињен у Београду, 08.05.2018. године

Надзирани субјект/присутно лице

_____ (потпис)

Инспектор/и
виши полицијски инспектор
В. Стојановић
Владимир Стојановић

самостални полицијски инспектор
Г. Аксентијевић
Горан Аксентијевић

Прилози:

- контролна листа

Достављено:

- надзираном субјекту
- Управи за ванредне ситуације у Београду
- Архиви

ПРЕЧУТО

8.5.2018

[Signature]